

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Anexo Ferial n.º 1 de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.
 Final: C.T. que se describe.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0'006.
 Tensión de servicio: 15-20 KV.
 Conductores: Al 3(1x95) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Feria Muestras de Zafra.
 Tipo: Cubierto.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transform.: 15-20/0'22-0'127 KV.
 Finalidad de la instalación: Electrificación ferial.
 Presupuesto: 2.747.210 ptas.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Referencia: 22.371.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 27 de septiembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Vitso el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Ricarda Pérez Alegre y Natalio Pérez, con domicilio en calle Pinalejo, 3. Aldeanueva de la Vera (Cáceres), solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Ca-

pítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,
 Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Ricarda Pérez Alegre y Natalio Pérez el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea AT-Subestación Puente de Cuaterno hasta «Los Huertos del Sacristán».
 Final: Apoyo s/n.
 Términos municipales afectados: Collado de la Vera.
 Tipo: Aérea.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Longitud en m.: 17.
 Materiales: Apoyos metálicos. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.². Aisladores de vidrio tipo cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Finca «Los Huertos».
 Número de transfor.: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 100 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 ± 5 % 380/220 V.
 Presupuesto en pesetas: 1.148.935.
 Finalidad: Electrificación rural.
 Referencia del expediente: AT-3.930.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 27 de septiembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios**CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE**

RESOLUCION de 4 de octubre de 1985, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se convoca concurso para la adjudicación del proyecto y obras de reparación de cubiertas en la U.V.A. de Mérida y Cerro de Reyes en Badajoz.

OBJETO: Reparación y mejora de cubiertas

en la U.V.A. de Mérida y Cerro de Reyes en Badajoz.

TIPO DE LICITACION: Sin fijar en virtud del Art. 113 de R.G.C.E.

PLAZO DE EJECUCION: 3 meses.

COMIENZO DE LAS OBRAS: El día hábil siguiente al de la recepción por el adjudicatario de la adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: Están dispensados de prestar esta fianza los contratistas que acrediten la clasificación requerida para concursar a la licitación.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo C, Subgrupos 4 y 7, Categoría e.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA: Figura anexo en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

ADMISION DE PROPOSICIONES: Hasta las doce horas del día 23 de octubre de 1985, en el Registro de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, calle Juan Pablo Forner, núm. 9. Mérida. No se admitirán proposiciones enviadas por correo.

APERTURA DE PROPOSICIONES: Se efectuarán por la Mesa de Contratación en acto público, en la Sala de Juntas de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, calle Félix Valverde Lillo, núm. 2-2.º, a las diez horas del día 28 de octubre de 1985.

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES: Los que se reseñan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según las circunstancias del licitador.

Los datos técnicos y pliego de cláusulas administrativas particulares estarán de manifiesto en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, calle Juan Pablo Forner, número 9. Mérida.

Mérida, 4 de octubre de 1985.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Fraternidad Franciscana «El Palancar», con domicilio en Pedroso de Acim, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Convento de «El Palancar».
Número de transfor.: 1.
Tipo: Interior.
Potencia: 25 KVA.
Relación de transformación: 13.200/230-133 V.
Presupuesto en pesetas: 221.100.
Finalidad: Aumento de potencia en C.T. de 20 a 25 KVA.
Referencia del expediente: AT-832.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de septiembre de 1985.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Confederación Hidrográfica del Tajo, con domicilio en Madrid, calle Leñeros, 28, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de Iberduero Plasencia-Jaraíz de la Vera.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Presa de Plasencia.

Número de transfor.: 2.

Tipo: Intemperie sobre bancada.

Potencia: 2x630 KVA.

Relación de transformación: 44.000 — 380/220 V.

Presupuesto: 13.191.497 pesetas.

Finalidad: Servicio de fuerza y alumbrado.

Referencia del expediente: AT-4.042.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de septiembre de 1985.

DIARIO OFICIAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Plaza de la Constitución, 1
Teléfonos: 924 / 31.58.12 - 31.59.12

MÉRIDA

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres