

Relación de transformación:  $13.200 \pm 5\%$  398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 4.168.332.

Finalidad: Fábrica de Tornillos y Tuercas.

Referencia del expediente: AT-3.994.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 18 de diciembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

*RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Nemesio Valerio Flores, con domicilio en c/ Oriente, 54, Eljas (Cáceres), solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, Este Servicio Territorial ha resuelto:

**AUTORIZAR** a Nemesio Valerio Flores el es-

tablecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Iberduero Moraleja - Valverde del Fresno.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Eljas.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en m.: 93.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de  $31'1 \text{ mm.}^2$

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «El Pílon».

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación:  $15.000 \pm 5\%$  380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.649.335.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-3.991.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 18 de diciembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

Domicilio: Plaza de España, 1, Badajoz.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Apoyo 12 L.A.T. a Basurero Municipal en Finca El Cedeño de Badajoz.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 20/0,38-0,22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar nuevo cementerio.

Presupuesto: 1.247.750 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.478.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.

Domicilio: Parque de Castelar, 2, Badajoz.

**ESTACION TRANSFORMADORA NUM. 2:**

Emplazamiento: C. T. número 2, en Camino Estación, Valencia del Ventoso.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 15/0,22-0,127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio:

Presupuesto: 1.436.260 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788 / 11.957 (era el 01.788 / 10.266).

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Valeriana Heras Hernández, con domicilio en Prado de los Chopos, Cabezuela del Valle (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 12, Cabezuela-Jerte.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Cabezuela del Valle.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 145.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,10 mm.<sup>2</sup>.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Prado Los Chopos.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5 % / 230-133 V.

Presupuesto en pesetas: 1.070.019.

Finalidad: Chalets.

Referencia del expediente: AT-4.024.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Delegación de Hacienda

de Cáceres, con domicilio en calle Sánchez Herro, s/n., Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. de Plaza General Mola.  
Final: C. T. proyectado.  
Término municipal afectado: Plasencia.  
Tipo: Subterránea.  
Tensión de servicio: 13'2 KV.  
Longitud en metros: 160.  
Materiales: Conductores Al de 150 mm.<sup>2</sup>.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Plaza de Ansano.  
Número de transfor.: 1.  
Tipo: Interior.  
Potencia: 250 KVA.  
Relación de transformación:  $13.200 \pm 5 \%$  / 380-220 V.  
Presupuesto en pesetas: 2.643.862.  
Finalidad: Suministro de energía.  
Referencia del expediente: AT. 4.087.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

#### *AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Julio Vivas Mariscal y otros, con domicilio en Avd. Virgen de Guadalupe, 20, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Iberduero Herreruella-Salorino.  
Final: C. T. proyectado.  
Término municipal afectado: Salorino.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13,2 KV.  
Longitud en metros:  $125 + 2453 + 827 = 3.405$ .  
Materiales: Apoyos hormigón y metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,1 mm.<sup>2</sup>.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Fincas Vaquerilejo, La Muleta y La Jara.  
Número de transfor.: 2.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 15 KVA.  
Relación de transformación:  $13.800 \pm 5 \%$  / 398-230 V.  
Presupuesto en pesetas: 7.532.393.  
Finalidad: Electrificación rural.  
Referencia del expediente: AT-4.077.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de diciembre de 1985.

#### *AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento de Coria, con domicilio en Coria (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Ultimo apoyo ramal M. T. suministro a depuradora de Coria.  
Final: C. T. proyectado.  
Términos municipales afectados: Coria.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13,2 KV.  
Longitud en metros: 7.461.  
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 3x31,10 mm.<sup>2</sup>.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Paraje Marchagaz. Coria.  
Número de transfor.: 17.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 15 CT de 25 KVA y 2 CT de 50 KVA.  
Relación de transformación: 13.200/380-220 V.  
Presupuesto en pesetas: 25.581.919.  
Finalidad: Suministro de energía a casas de labor diseminadas en el paraje de Marchagaz.  
Referencia del expediente: AT-1.053.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para

que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Miguel Angel Pitarch Rico, con domicilio en Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, 6, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca Pajares.  
 Número de transfor.: 1.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 15 KVA.  
 Relación de transformación:  $13.200 \pm 5 \%$  / 398-230 V.  
 Presupuesto en pesetas: 222.500.  
 Finalidad: Aumento de potencia en CT de 10 a 15 KVA.  
 Referencia del expediente: AT-3.873.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de doña Francisca Sánchez Domínguez, con domicilio en calle Mariaratz, número 6, Besaim (Guipúzcoa), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n. subestación de Coria a Portaje.  
 Final: C. T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Portaje.  
 Tipo: Aérea.  
 Tensión de servicio: 13,2 KV.  
 Longitud en metros: 1920.  
 Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Cruceas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,10 mm.<sup>2</sup>.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca «El Zamarril», Portaje.  
 Número de transfor.: 1.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 25 KVA.  
 Relación de transformación:  $13.200 \pm 5 \%$  / 380-220 V.  
 Presupuesto en pesetas: 4.440.289.  
 Finalidad: Electrificación rural.  
 Referencia del expediente: AT-4.074.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.  
 Domicilio: Sagrados Corazones, 7, Madrid.

**LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 22.473:**

Origen: Apoyo número 2, ramal a C. T. Estación Renfe.  
 Final: Nuevo C. T. de Renfe que se describe.  
 Tipo: Subterránea.  
 Longitud en Km.: 0,065.  
 Tensión de servicio: 15-20 KV.  
 Conductores: Al 3 (1×150 mm.<sup>2</sup> de sección).

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Estación de Renfe en Mérida.  
 Tipo: Cubierta.  
 Potencia: 400 KVA.  
 Relación de transformación: 15-20/0,38-0,22  
 KV.  
 Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

**LINEA ELECTRICA. Expediente 22.473/11.956:**

Origen: Nuevo C. T. Renfe.  
 Final: C. T. Renfe existente.  
 Tipo: Subterránea.  
 Longitud en Km.: 0,2.  
 Tensión de servicio: 15-20 KV.  
 Conductores: Al 3 (1x150) mm.<sup>2</sup> de sección.  
 Emplazamiento: Estación FF. CC. de Renfe de Mérida.  
 Finalidad de la instalación: Unir los dos Centros de Transformación de Renfe en la Estación de Mérida.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto total: 3.461.310 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, primera planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de enero de 1986.

**AYUNTAMIENTOS**

*EDICTO del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera.*

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de julio de 1985, la adopción de escudo Municipal para la Villa de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), queda expuesto al público, el expediente instruido al efecto, por término de quince días, para oír reclamaciones.

Aldeanueva de la Vera, 20 enero 1986.

**DIARIO OFICIAL**  
 DE LA  
**JUNTA DE EXTREMADURA**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA  
 SECRETARIA GENERAL TECNICA  
 NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Plaza de la Constitución, 1  
 Teléfonos: 924 / 31 58 12 - 31 59 12  
**M E R I D A**

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres

rranqueo concertado 07/8