

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Estación de Renfe en Mérida.
 Tipo: Cubierta.
 Potencia: 400 KVA.
 Relación de transformación: 15-20/0,38-0,22
 KV.
 Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente 22.473/11.956:

Origen: Nuevo C. T. Renfe.
 Final: C. T. Renfe existente.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0,2.
 Tensión de servicio: 15-20 KV.
 Conductores: Al 3 (1x150) mm.² de sección.
 Emplazamiento: Estación FF. CC. de Renfe de Mérida.
 Finalidad de la instalación: Unir los dos Centros de Transformación de Renfe en la Estación de Mérida.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto total: 3.461.310 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, primera planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de enero de 1986.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de julio de 1985, la adopción de escudo Municipal para la Villa de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), queda expuesto al público, el expediente instruido al efecto, por término de quince días, para oír reclamaciones.

Aldeanueva de la Vera, 20 enero 1986.

DIARIO OFICIAL
 DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
 SECRETARIA GENERAL TECNICA
 NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Plaza de la Constitución, 1
 Teléfonos: 924 / 31 58 12 - 31 59 12
M E R I D A

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres

rranqueo concertado 07/8