

AUTORIZAR a Ayuntamiento de Montehermoso el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea Hurdes-ETD Montehermoso.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Montehermoso.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 280.

Materiales. Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto al pantano de abastecimiento aguas a Montehermoso.

N.º de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 75 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 952.574.

Finalidad: Suministro a depuradora de aguas.

Referencia del expediente: A. T. 4.137.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 14 de noviembre de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,
MANUEL CASADO RUIZ

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Zenón López López, con domicilio en Plasencia, Avda. del Ejército, 18, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Zenón López López el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Poste s/n línea de su propiedad.

Final: C. T. proyectado.

Términos municipales afectados: Plasencia.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 18.

Materiales: Aisladores cadena Esperanza 1.503. Conductores al-Ac de 3x31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «Casa Palacios». Carcaboso.

N.º de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.465.420.

Finalidad: Secadero de tabaco.

Referencia del expediente: A. T. 4.147.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 18 de noviembre de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,
MANUEL CASADO RUIZ

CONSEJERIA DE EMIGRACION Y ACCION SOCIAL

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1986, de la Consejería de Emigración y Acción Social, por la que se adjudican definitivamente los suministros para los equipamientos de Guarderías Infantiles en varias localidades.

En cumplimiento del Art. 119 del Reglamento General de Contratación del Estado, se hace público que los diferentes Lotes que formaban los equipamientos de las Guarderías Infantiles de Fregenal de la Sierra, Azuaga, Jaraíz de la Vera y Moraleja, han sido adjudicados definitivamente, mediante Concurso, a las firmas comerciales que se indican a continuación y por los importes que se reflejan.

— Lotes núm. 1, 2, 3, 16 y 18, GONZALEZ NAVIA, S. A., 11.056.204 ptas.

— Lotes núm. 4, 8, 9, 10, 14 y 17, INCOFESA, 3.252.856 ptas.