

**CONSEJERIA DE INDUSTRIA  
Y ENERGIA**

*AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera, con domicilio en Maestro Aparicio, 6, Aldeanueva de la Vera (Cáceres), solicitando autorizacin administrativa para el establecimiento de una instalacion eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea de Iberduero Talayuela-Margen derecha.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Collado de la Vera.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 0'035.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.<sup>2</sup>.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca Vega de Mesillas, Collado de la Vera.

Núm. de transfor.: 1.

Tipo: Caseta interior.

Potencia: 400 KVA.

Relación de transformación:  $13.200 \pm 5 \% 398/230$  V.

Presupuesto en pesetas: 6.956.966.

Finalidad: Secadero de tabaco.

Referencia del expediente: AT-3.974.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

nes que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de diciembre de 1985.

*AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalacion eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Ayuntamiento de La Parra.  
Domicilio: Plaza de España.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Extrarradio dirección Trasiera.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación:  $15.000-20.000 \pm 5 \% / 398-230$  V.

Finalidad de la instalacion: Abastecimiento de aguas.

Presupuesto pesetas: 1.448.589.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.472.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de diciembre de 1985.

**DIARIO OFICIAL  
DE LA  
JUNTA DE EXTREMADURA**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA  
SECRETARIA GENERAL TECNICA  
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Plaza de la Constitución, 1

Teléfonos: 924 / 31 58 12 - 31 59 12

M E R I D A

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres