

Número de transfor.: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 25 KVA.
 Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 398-230 V.
 Presupuesto en pesetas: 1.351.373.
 Finalidad: Electrificación rural (secaderos).
 Referencia del expediente: AT-3.954.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 6 de diciembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Santiago Antón Merino, con domicilio en Ronda Sur, 110, Losar de la Vera (Cáceres), solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Santiago Antón Merino el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Castillejo-Tiétar, apoyo número 19, 20, propiedad de Hidroeléctrica Española S.A.
 Final: C. T. proyectado.
 Término municipal afectado: Losar de la Vera.
 Tipo: Aérea.
 Tensión de servicio: 15 KV.
 Longitud en m.: 407.
 Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Dehesilla.
 Número de transfor.: 1.
 Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.
 Relación de transformación: $15.000/20.000 \pm 5\%$ 398-230 V.
 Presupuesto en pesetas: 1.746.027.
 Finalidad: Electrificación rural.
 Referencia del expediente: AT-3.955.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 6 de diciembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de D. Eustaquio Baztan Baquedano, con domicilio en Apartado 229, Cáceres, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Eustaquio Baztan Baquedano el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 16 línea Madrigalejo al Pantano de Borbollón.
 Final: C. T. en la finca.
 Término municipal afectado: Gata.
 Tipo: Aérea.
 Tensión de servicio: 15 KV.
 Longitud en m.: 15.
 Materiales: Conductores Al-Ac de 3 x 31'1 mm.²
 Apoyos metálicos. Aisladores cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Fresno, Km. 7 carretera Moraleja-Borbollón.
 Número de transfor.: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 15.000/380 V.
Presupuesto en pesetas: 565.215.

Finalidad: Suministro de energía a vivienda y nave de fabricación de pienso.

Referencia del expediente: AT-3.823.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 12 de diciembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición del Excmo. Ayuntamiento de Medellín, con domicilio en Plaza Hernán Cortés número 1, Medellín, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR al Excmo. Ayuntamiento de Medellín la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 9 línea E.T.D. Medellín-Riegos Mengabril.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'86.

Tensión de servicio: 13'2-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Prado en Medellín.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 75 KVA.

Relación de transformación: 13'2-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar finca y estación elevadora de agua.

Presupuesto: 3.971.613 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 18.522/11.813.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 16 de diciembre de 1985.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición del CIR número 3, con domicilio en carretera de Mérida s/n, Cáceres, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR al CIR número 3 el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3 línea propiedad del CIR de abastecimiento de agua potable.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 174.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: CIR número 3 P. K. 2 CN-630.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 200 KVA.

Relación de transformación: 13.200±5% 220-127 V.