

**CONSEJERIA DE INDUSTRIA  
Y ENERGIA**

*AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de María del Carmen Muñoz Cáceres, con domicilio en Torre de Santa María, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n.  
Final: C. T. proyectado.  
Término municipal afectado: Torre de Santa María.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13'2 KV.  
Longitud en m.: 300.  
Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Cruce-  
tas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca La Cabreriza.  
Número de transfor.: 1.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 25 KVA.  
Relación de transformación: 13.200±5% 380-  
220 V.  
Presupuesto en pesetas: 2.426.618.  
Finalidad: Molino de Pienso, Riegos y electri-  
ficación rural.  
Referencia del expediente: AT-4.095.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de enero de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eladio Guerra Salgado y Hnos., con domicilio en C/ José Antonio número 3 de Sierra de Fuentes (Cáceres), solicitando

autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 59 línea Derivación Santa Marta de Magasca de E. O.  
Final: C. T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cáceres.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13'2 KV.  
Longitud en m.: 1.700.  
Materiales: Apoyos hormigón y metálicos. Cruce-  
tas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Fincas Santa Eulalia y Pulgosa del Guadiloba.  
Número de transfor.: 1.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 25 KVA.  
Relación de transformación: 13.200±5% 380-  
220 V.  
Presupuesto en pesetas: 4.136.700.  
Finalidad: Molino de piensos, riego, electrifi-  
cación rural.  
Referencia del expediente: AT-4.097.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de enero de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica y declaracion, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio número 1, de Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son:

Presupuesto en pesetas: 15.810.000.  
Finalidad: Cambio de tensión de 13 a 20 KVA en la zona de Las Hurdes.  
Referencia del expediente: AT-4.050.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/66 y artículo 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de enero de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Felipa Moreno Niso, con domicilio en Plazuela de San Sebastián, Arroyo de la Luz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n línea a Arroyo de la Luz a Chalets, de Iberduero S. A.  
Final: C. T. proyectado.  
Término municipal afectado. Arroyo de la Luz.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13'2 KV.  
Longitud en m.: 125.  
Materiales: Apoyos de hormigón. Aisladores vidrio tipo cadena. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Paraje «Corral de Viñas» (Ctra. CC-523 P. K. 9'430).  
Número de transfor.: 1.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 10 KVA.  
Relación de transformación: 13.200±5% 398-220 V.  
Presupuesto en pesetas: 1.021.884.  
Finalidad: Suministro a Bar-Cafetería.  
Referencia del expediente: AT-4.064.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de enero de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Juan J. Flores Manzano, con domicilio en C/ San Antonio, Cabezuela del Valle (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 9 línea Cabezuela-Tornavacas.  
Final: C. T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cabezuela del Valle.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13'2 KV.  
Longitud en m.: 32.  
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca Vadillo.  
Número de transfor.: 1.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 15 KVA.  
Relación de transformación: 13.200±5% 230-133 V.  
Presupuesto en pesetas: 672.186.  
Finalidad: Electrificación rural.  
Referencia del expediente: AT-4.104.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de enero de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero S. A., con domicilio en P. Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n línea alimentación C. T. número 1 Santiago del Campo.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Santiago del Campo.

Tipo: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 1.019 y 25.

Materiales: Apoyos hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores LA-56-50 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Santiago del Campo (C. T. número 2).

Número de transfor.: 1.

Tipo: Interior (prefabrc.)

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación:  $13.800 \pm 5\%$  380-220-127 V.

Presupuesto en pesetas: 4.017.327.

Finalidad: Mejora de servicio.

Referencia del expediente: AT-4.102.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de enero de 1986.

**DIARIO OFICIAL**  
DE LA  
**JUNTA DE EXTREMADURA**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA  
SECRETARIA GENERAL TECNICA  
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Plaza de la Constitución, 1

Teléfonos: 924 / 31 58 12 - 31 59 12

**M E R I D A**

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres

rranqueo concertado 07/8