

Presupuesto en pesetas: 1.309.670.
Finalidad: Electrificación rural finca «El Matón».
Referencia del expediente: AT-3.979.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto en ejecución,

previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 18 de febrero de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Francisco José Borralló Abril, con domicilio en Finca El Cardoso, Campolugar (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 28 línea Campolugar-Villanueva.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Campolugar.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 44 KV.
Longitud en m.: 210.
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores suspendidos. Conductores Al-Ac 31'1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Cardoso.
Número de transformador.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 44.000±5% 380-220 V.
Presupuesto en pesetas: 5.239.222.
Finalidad: Electrificación rural.
Referencia del expediente: AT-4.113.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de febrero de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero S. A., con domicilio en P. Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 2 línea Huertas-Alcorneo.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Valencia de Alcántara.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13'2.
Longitud en m.: 268.
Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores vidrio. Conductores Al-Ac 54'6 y 116'2 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: El Piñero (Huertas).
Número de transformador.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 13.800±5% 380-220-127 V.
Presupuesto en pesetas: 5.083.000.
Finalidad: Dotar de energía al paraje El Piñero (Las Huertas).
Referencia del expediente: AT-4.114.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de febrero de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Sociedad Agraria Egido Grande, con domicilio en Navalmoral de la Mata, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea H. E.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.
Tipo: Aéreo.
Tensión de servicio: 15 KV.
Longitud en m.: 1.657.
Materiales: Apoyos hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Egido Grande.
Número de transfor.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: 15.000 ± 5% 380-220 V.
Presupuesto en pesetas: 3.036.289.
Finalidad: Elevación de agua pozo regadío.
Referencia del expediente: AT-4.111.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de febrero de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Antonio Rodríguez González y Waldo Gallego.
Domicilio: Toledillo, 10. Zafra.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 25 línea Zafra-El Raposo.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 0'116.
Tensión de servicio: 15-20 KV.
Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Colgajo en Zafra.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 15 KVA.
Relación de transformación: 15-20/0'22-0'127 KV.
Finalidad de la instalación: Electrificar viviendas.
Presupuesto pesetas: 798.465.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.499.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de febrero de 1986.

AUTORIZACION administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.
Domicilio: Parque de Castelar, 2. Badajoz.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 88 L.A.T. Llerena-Villagarcía de la Torre.
Final: C. T. número 2.
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 0'939.
Tensión de servicio: 15-20 KV.
Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: c/ Colón en Villagarcía de la Torre.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'22-0'127 KV.

Baja tensión: Comprende la red descrita en proyecto.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto: 7.500.687.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.972.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 12 de febrero de 1986.

—————

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste S. A., con domicilio en C/ Viena 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Aldeanueva-Gargantilla apoyo s/n.

Final: Torre entronque de El Roma.

Término municipal afectado: Aldeanueva del Camino.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 46 KV.

Longitud en m.: 2.342.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 116'2 mm.²

Presupuesto en pesetas: 6.092.828.

Finalidad: Mejora de servicios Comarca del Ambroz.

Referencia del expediente: AT-4.083.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta

días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de febrero de 1986.

—————

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica Serradillana, Sociedad Anónima, con domicilio en calle Asensio, número 2-B, Serradilla, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. número 2, en Pl. San Antonio (Serradilla), de E. Serradillana.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Serradilla.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 250.

Materiales: Conductores 12/25 de 1x95 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Número de transformador: 1.

Emplazamiento: Parque Los Pinos en Ps. Extremadura.

Tipo: Interior.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5 % / 400-231 V.

Presupuesto en pesetas: 2.829.559.

Finalidad: Suministro de energía a abonados.

Referencia del expediente: 4.055.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de febrero de 1986.

—————

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de La Barquera, S. A., Ex-

plotaciones Agropecuarias, con domicilio en calle San Juan de Dios, 2, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n., Aliseda-Alburquerque.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 44 KV.
Longitud en metros: 3.465.
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,10 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Barquera (Cáceres).
Número de transformadores: 2.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 y 100 KVA.
Relación de transformación: $44.000 \pm 5 \%$ / 380-220 V.
Presupuesto en pesetas: 10.971.611.
Finalidad: Viviendas rurales, molino de pienso y regadío.
Referencia del expediente: AT-3.902.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de enero de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eladio Mateos García, con domicilio en Carretera de Plasencia-Oropesa-Cuacos de Yuste (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen Apoyo s/n., línea Riegos ETD Puente Cuaterno.
Final: C. T.
Término municipal afectado: Cuacos de Yuste.
Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 133.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Torreseca, Cuacos de Yuste.
Número de transformador: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: $13.200 \pm 5 \%$ / 398-230 V.
Presupuesto en pesetas: 1.282.803.
Finalidad: Secadero de tabaco.
Referencia del expediente: AT-4.116.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 12 de febrero de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Iberduero, S. A.
Domicilio: Periodista Sánchez Asensio, número 1, Cáceres.

LINEA ELECTRICA

Expediente número 10.177/11.968

Origen: Apoyo número 12, L.A.T., D/C deriva a Cabeza del Buey.

Final: Apoyo número 22, L.A.T., D/C deriva a Cruce de Zalamea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 2,41.

Tensión de servicio: 22 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54,6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal-cadena.
Emplazamiento: Afueras de Castuera.
Finalidad de la instalación: Sustituir antigua línea de circunvalación a Castuera, de apoyos madera.
Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA:

Expediente número 10.177/11.969

Origen: Apoyo número 13, nueva línea circunvalación a Castuera, expediente número 10.177/11.968.

Final: Apoyo anterior a C. T. 2.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,235.

Tensión de servicio: 22 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54,6 mm.² de sección.

Apoyos: Hormigón.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Sustitución líneas de madera.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto total: 5.569.312 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de febrero de 1986.