

Este Servicio Territorial, a propuesta de la sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR al Ayuntamiento de Llera, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 92, línea Usagre-Llera-Hornachos de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.

Final: C. T. en captación de aguas.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,04.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac de 31,10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Campo de Fútbol de Llera.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 15-20 KV \pm 5 % / 398-230 V.

Finalidad de la instalación: Nuevo abastecimiento de aguas a la localidad de Llera.

Presupuesto en pesetas: 2.591.955.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 6/244.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 21 de febrero de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque de Castelar, número 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Re-

glamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. San Antonio.

Final: C. T. Ayuntamiento.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0,437.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al 3 (1x95) mm.² de sección.

Emplazamiento: Calle Prím, en Almendralejo.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto: 3.298.064 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.894.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 21 de febrero de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque de Castelar, número 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24

de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. Coronado.

Final: C. T. Montero.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0,236.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al 3 (1x95) mm.² de sección.

Emplazamiento: Calle Carolina Coronado en Almendralejo.

Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio.

Presupuesto: 2.096.032 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.893.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 21 de febrero de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Subestación calzada romana en Valdelacalzada.

Tipo: Interior.

Finalidad de la instalación: Ampliar una celda de salida a 28 KV en la aparamenta descrita en proyecto.

Presupuesto: 2.082.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/11.950.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de febrero de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Don Clemente Blanco Rodríguez.
Domicilio: Badajoz, calle Juan Carlos I, número 4-3.º.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea «Las Monjias», C. T. Hermanos Castillo Gragera.

Final: C. T. proyectado.

Tipo: Aérea trifásica 1 circuito.

Longitud en Km.: 1,842.

Tensión de servicio: 20 KV previsto para 28 KV.

Conductores: Al-Ac de 31,10 mm.².

Apoyos: Metálicos galvanizados.

Aisladores: Cadena vidrio templado.

(Capacidad de transporte): 160 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Cra. Corte de peleas, P. K. 22,7.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 28.000-20.000 ± 5 %/230-398 V.

Finalidad de la instalación: Riego agrícola y usos particulares.