

con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Jesús Núñez Miguel, con domicilio en Ronda de Gredos, 20, Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres), solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Jesús Núñez Miguel, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyos números 50 y 51 de la línea Barquilla-Pueblonuevo de Miramontes.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Pueblonuevo de Miramontes.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en metros: 233.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,1 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Parcela número 107, de IRY-DA, Pueblonuevo de Miramontes.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 20.000/15.000 ± 5% 398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.472.251.

Finalidad: Riegos y secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: AT-3.969.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de José Hernando García, con domicilio en Avenida de las Escuelas, 1, Talayuela, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n., línea a 13,2 KV. Talayuela I-ETD P. Cuaterno.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Talayuela.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 24.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 31,10 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Valanquilla, Talayuela.

Número de transf.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.145.697.

Finalidad: Secadero de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.132.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este

Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cecilio León Jiménez y Fructuoso Nuevo Escudero, con domicilio en calle Almanzor, 34, Rosalejo, (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyos números 72 y 73, línea Hidroeléctrica Española Navalmoral-Rosalejo.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Rosalejo.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en metros: 610.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Parcelas 263 y 265, Rosalejo.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 125 KVA.

Relación de transformación: 15.000 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 3.027.973.

Finalidad: Secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.129.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio

Territorial a petición de Angel Ojido Barroso y cuatro más, con domicilio en calle Semimejo, 1, Barquilla de Pinares (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 31, línea Barquilla-Pueblonuevo de Miramontes, propiedad de Hidroeléctrica Española.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Barquilla de Pinares.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15/20 KV.

Longitud en metros: 10.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 3x31,10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Extrarradio.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 125 KVA.

Relación de transformación: 15.000 ± 5% 398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.402.411.

Finalidad: Secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.136.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de Marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento, con domicilio en Acehuche (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo sección línea Acehuche-Depuradora residual.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Acehuche.
Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 2.660.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Pantado de Agua.

Número de transform.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-230 V.

Presupuesto en pesetas: 5.128.242.

Finalidad: Elevación de aguas.

Referencia del expediente: AT-4.109.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Remigio Jiménez Pascual y 9 más, co domicilio en Finca «La Jara del Romeal», Talayuela (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Al-Ac 54'6 mm.² Apoyo s/n. línea ARE-SA. Al-Ac 31'1 mm.² Apoyo número 3 de la línea anterior.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 54'6 mm.² y 375 m. Al-Ac 31'1 mm.² 1.064 m.

Materiales: Apoyos hormigón y metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 54'6, 31,1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Ejido, Navalmoral.

Número de transfor.: 6.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100+75+125+75+160+150.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 11.776.268.

Finalidad: Secaderos de tabaco y riegos.

Referencia del expediente: AT-4.110.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de Marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.

Domicilio: Parque de Castelar, número 2, Badajoz.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/11.959

Origen: C. T. San Juan de Ribera.

Final: C. T. Bárbara de Braganza que se describe.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0'02.

Tensión de servicio: 5-20 KV.

Conductores: Al 3 (1X150) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto Instituto Bárbara de Braganza en Badajoz.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 400 KVA.

Relación de transformación: 5/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/11.982.

Origen: C. T. Bárbara de Braganza en Badajoz.

Final: C. T. Asilo.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en Km.: 0'005.
 Tensión de servicio: 20 KV.
 Conductores: Al 3x(1x150) mm.² de sección.
 Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto total: 2.130.898 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de La Garrovilla.

Domicilio: Calle El Pozo, 29, La Garrovilla.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3, línea Esparragalejo-Garrovilla.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'075.

Tensión de servicio: 15 KV.

Conductores Al-Ac 3X31'10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto Campo de Fútbol de La Garrovilla.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 75 KVA.

Relación de transformación: 15/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar Parque y Campo de Fútbol.

Presupuesto: 2.920.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.498.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Jun-

ta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en P. Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 13, línea Cáceres-Monroy.

Final: CC. TT. proyectados en el Polígono Ganadero.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en metros: 3.790.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio, tipo cadena. Conductores Al-Ac de 54'6 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Polígono Ganadero «La Mejostilla».

Número de transfor.: 4.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 4x160 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 20.110.891.

Finalidad: Suministro de energía a Polígono Ganadero.

Referencia del expediente: AT-4.076/1/4.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de marzo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Pilar Güell y Martos, con domicilio en calle Urbano González Serrano, 37, Navalmoral de la Mata, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. existente en la propiedad.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Casatejada.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Longitud en metros: 20.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Zona Sexta Suerte. Finca Las Cabezas (Casatejada).
Número de transfor.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 KVA.
Relación de transformación: 13.200 ± 5% 390-230 V.
Presupuesto en pesetas: 1.213.010.
Finalidad: Riegos.
Referencia del expediente: AT-4.118.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de María del Carmen Enciso Sánchez, con domicilio en Avenida de la Constitución, 57, Jaraíz de la Vera (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n., línea a 13'2 KV. aguas abajo ETD Bobadilla, propiedad de Iberduero.

Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera.

Tensión de servicio: 13,2 KV.
Longitud en metros: 90.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Vega, Jaraíz de la Vera.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.339.240.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-4.130.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Antonio Garay Espinosa, con domicilio en calle Almagro, 44, Madrid, 28.010, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 38, línea Membrío-Valencia de Alcántara.

Final: C. T. existente.

Término municipal afectado: Membrío.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 1.675.

Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.²

Presupuesto en pesetas: 2.312.806.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-720.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de la Excm. Diputación Provincial, con domicilio en Plaza de Santa María, 2, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Haza.
Número de transfor.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 125 KVA.
Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 398-230 V.
Presupuesto en pesetas: 938.900.
Finalidad: Aumento de potencia para riegos.
Referencia del expediente: AT-2.026.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Ana María Alcalde Oñate, con domicilio en calle Cáceres, 3, Malpartida de Plasencia (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n., línea Río Tajo E.T.D. Polígono Industrial.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Malpartida de Plasencia.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Longitud en metros: 523.
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31,1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca San Esteban, Malpartida de Plasencia.
Número de transfor.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 15 KVA.
Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 398-230 V.
Presupuesto en pesetas: 2.428.695.
Finalidad: Electrificación rural.
Referencia del expediente: AT-4.134.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de GONTISA, con domicilio en Gil Cordero, 16-1.º-D, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Pórtico, s/n., Plasencia 2 ETD, Polígono Industrial de Plasencia.
Final: C. T. proyectado.
Término municipal afectado: Plasencia.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Longitud en metros: 12.
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores vidrio tipo cadena. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Parcela R-3, Polígono La Data (Plasencia).

Número de tranfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 906.397.

Finalidad: Servicio para obra.

Referencia del expediente: AT-4.139.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, es somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.

Domicilio: Plaza de España, número 1.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n., línea Fregenal-Higuera de la Serena 3.º, después del puente carretera Huelva, Km. 72.

Final: C. T. a construir.

Tipo: Aérea un solo circuito.

Longitud en Km.: 0'055.

Tensión de servicio: 15.000 V (previsto para 20.000 V.).

Conductores: Al-Ac de 3x31,10 mm.²

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Suspendidos.

(Capacidad de transporte): 15 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «La Delicada».

Tipo: Intemperie.

Potencia: 15 KVA.

Relación de transformación: 15.000-20.000/220-380 V.

Finalidad de la instalación: Abastecimiento aguas a la localidad.

Presupuesto pesetas: 720.710.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.511.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que es estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento, con domicilio en Saucedilla (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Polígono Industrial de Saucedilla.

Número de tranfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 15.000/20.000 \pm 5% 380/220.

Presupuesto en pesetas: 2.993.102.

Finalidad: Aumento de potencia de 25 a 100 KVA.

Referencia del expediente: AT-3.526.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del

Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Iberduero, S. A.

Domicilio: Periodista Sánchez Asensio, 1. Cáceres.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.988

Origen: E.T.D. Alburquerque.

Final: E. T. D. Alburquerque.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 5'896.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Extrarradio de Alburquerque.

Finalidad de la instalación: Modificar línea circunvalación Alburquerque.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.989

Origen: Apoyo 31 nueva línea circunvalación.

Final: C. T. Guardia Civil.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'12.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Junto Cuartel Guardia Civil.

Finalidad de la instalación: Reforma por nueva línea circunvalación.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.990

Origen: Apoyo 40 nueva línea circunvalación Alburquerque.

Final: C. T. número 1.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'203.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Huerta Regajales en Alburquerque.

Finalidad de la instalación: Nueva alimentación a C. T. 1.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.991

Origen: Apoyo 23 nueva línea circunvalación.

Final: C. T. número 2.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0'432.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al 3 (1x95) mm.² de sección.

Emplazamiento: Avda. Generalísimo Franco en Alburquerque.

Finalidad de la instalación: Nueva alimentación a C. T. 2.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.992

Origen: Apoyo 18 nueva línea circunvalación.

Final: C. T. número 3.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'078.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: AlAc 3x54'6 mm.² de sección.

Emplazamiento: Junto P. K. 33 C-530 en Alburquerque.

Finalidad de la instalación: Nueva alimentación C. T. 3.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.993

Origen: Apoyo 8 nueva línea circunvalación.

Final: C. T. número 4.

Tipo: Aérea y subterránea.

Longitud en Km.: 0'18 y 0'295.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.² de sección y Al 3 (1x95) mm.² de sección.

Emplazamiento: Junto Plaza Moreno Nieto en Alburquerque.

Finalidad de la instalación: Nueva alimentación a C. T. 4.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto total: 19.124.589 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en calle Periodista Sánchez Asensio, nú-

mero 4, de Cáceres, solicitando modificación de una instalación eléctrica, autorizándola y declarando en concreto, de utilidad pública, cuyas características son las siguientes:

Intercalar torre metálica en el vano número 2, para evitar el vuelo del conductor por el patio del Colegio Público Comarcal «Los Angeles», de Caminomorisco, instalación autorizada por Resolución de este Servicio Territorial de fecha 15 julio 1985.

Presupuesto en pesetas: 304.400.
Referencia del expediente: AT-3.722.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2.617/66 y art. 10 del Decreto 2.619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad. S. A.

Domicilio: Parque de Castelar, 2, Badajoz.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.004

Origen: Apoyo número 27, línea sub. Zafra-C.T. Terán.

Final: Apoyo número 30, misma línea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,411.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x78'6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

Emplazamiento: Polígono Los Caños en Zafra.

Finalidad de la instalación: Desvío línea existente para permitir construcciones.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.005

Origen: Apoyo número 29, línea Sub. Zafra-Terán.

Final: C. T. número 1, Los Caños.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'038.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x78,6 mm.² de sección.

Emplazamiento: Polígono Los Caños en Zafra.

Finalidad de la instalación: Alimentar en A. T. C. T. número 1.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.006

Origen: C. T. número 1, Los Caños.

Final: Apoyo número 30, línea Sub. Zafra-Terán.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'122.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x78'6 mm.² de sección.

Emplazamiento: Polígono Los Caños en Zafra.

Finalidad de la instalación: Unir C. T. número 1, Los Caños, con línea a C. T. Terán.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto total: 1.760.247 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, primera planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de abril de 1986.