

Entrega de muestras: Se efectuarán en los almacenes que esta Consejería tiene en la Guardería Infantil de Aldea Moret, c/ Hervás s/n., Barriada Aldea Moret, en Cáceres, y en horas de diez a catorce.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información Pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Distribuidora Eléctrica de Don Benito, S. A.

Domicilio: c/ Pedro Granda, número 2. Don Benito.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. Félix González en c/ Espronceda, número 2.

Final: C. T. Lospitao que se describe.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0'4.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al, 3x(1x50) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: c/ Santiago en Don Benito.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 13'2/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto: 6.000.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 02.163/12.043.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Domicilio: Plaza España, 13. Mérida.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo en pórtico línea Castuera-Puebla de Alcocer.

Final: Apoyo en pórtico para alimentación subestación Presa Serena.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'375.

Tensión de servicio: 44 KV.

Conductores: Al-Ac 3x74'39 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Junto Subestación Presa Serena en Castuera.

Finalidad de la instalación: Alimentar subestación Presa Serena.

Presupuesto: 768.328 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.512.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Florentino Trancón Pérez, con domicilio en c/ Almanzor, 22, Rosalejo (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3 línea derivación de C. P. Navalmoral-Rosalejo de Pedro Nuevo Fer-

nández y 15 más.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Rosalejo.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en m.: 16.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 3x31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Parcela 44. Rosalejo.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 15.000±5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.211.742.

Finalidad: Riegos y secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.146.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Baldomero Acero Rodríguez, ALBURRELL S. A. y CAMILT S. L., con domicilio en c/ Calvo Sotelo, 38, Valencia de Alcántara (Cáceres), solicitando autorización adminis-

trativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 158 línea Subestación de V. de Alcántara a Cedillo, propiedad de Iberduero.

Final: C. T. en finca «Atoquedo».

Términos municipales afectados: Valencia de Alcántara y Herrera de Alcántara.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 2.405 (728+1187+490).

Materiales: Apoyos hormigón. Crucetas hormigón. Aisladores vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «Aguzadera» de Herrera de Alcántara.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200±5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 4.628.786.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-4.135.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de abril de 1986.