

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca El Pino.  
 Número de transfor.: 1.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 25 KVA.  
 Relación de transformación: 15.000-20.000 ±  
 5% 220/380.  
 Presupuesto en pesetas: 1.890.916.  
 Finalidad: Electrificación secadero y viviendas.  
 Referencia del expediente: AT-4.033.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de julio de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

*RESOLUCION de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente por la que se anuncia concurso de las obras de "Acondicionamiento de la carretera C-426. Don Benito-Miajadas. Desglosado núm. 1. Puente sobre el Río Guadiana".*

Se anuncia concurso de las obras de «Acondicionamiento de la carretera C-426 Don Benito-Miajadas. Desglosado número 1. Puente sobre el Río Guadiana».

Presupuesto de contrata: 148.186.041 pesetas.  
 Anualidades: 1986, 40.000.000 de pesetas; 1987, 108.186.041 pesetas.

Plazo de ejecución de las obras: Finalizará el 31 de julio de 1987.

Fianza definitiva: 5.927.442 pesetas.  
 Clasificación requerida:

Grupo	Subgrupo	Categoría
A	2	e
B	3	e

#### MODELO DE PROPOSICION

Don ....., con residencia en ....., provincia de ....., calle ....., número ....., según D.N.I. número ....., enterado del anuncio publicado en el D.O.E. número ..... de ..... de 1986 ..... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de las obras de ....., se compromete (en nombre propio o de la empresa que represente) a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de ..... ((número y letra) a partir de la orden de iniciación de las obras.

Hasta las 12 horas del día 5 de septiembre de

1986, se admitirán en la Dirección General de Infraestructura, calle Juan Pablo Forner, número 9-2.<sup>a</sup> (Mérida) proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa de contratación en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, el día 9 de septiembre de 1986 a las 11 horas.

No se admitirán proposiciones depositadas en Correos.

Los documentos que deben presentarse quedan reseñados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según circunstancias de cada licitador.

Mérida, 22 de julio de 1986.

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Nicasio Hornero González, con domicilio en Aldeanueva de la Vera, c/ La Renta, 5, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. particular.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Galisteo.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 245.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac. 31'1 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca Haza de Ampulla. Galisteo.

Número de transformador.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación:  $13.200 \pm 5\%$  398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.210.997.

Finalidad: Riegos y secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.169.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de mayo de 1986.

\_\_\_\_\_

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales que se señalan a continuación:

Peticionario: Alimentación Animal, S. A.

Domicilio: Carretera de Trujillo, s/n. Plasencia.

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 9 línea circunvalación Santa Amalia.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'015.

Tensión de servicio: 13'2-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.<sup>2</sup> de sección.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Sitio de La Zapatera en Santa Amalia.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 13'2-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar secadero de maíz.

Presupuesto: 1.982.000.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.510.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de junio de 1986.

\_\_\_\_\_

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Fomento de Obras y Construcciones, S. A., con domicilio en Mérida, c/ Vespasiano, 8, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n. línea Jerte STD Plasencia.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 30.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores Esperanza 1503. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Polígono La Data. Plasencia.

Número de transformador.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 150 KVA.

Relación de transformación:  $13.200 \pm 5\%$  380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 525.116.

Finalidad: Alimentación a máquinas de construcción.

Referencia del expediente: AT-4.210.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de julio de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Alarza de Tajo, S. A., con domicilio en Madrid, c/ Dr. Fleming, 52, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: Apoyo final línea de H. E. suministro a plataforma bombeo zona regable Peraleda de la Mata.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Peraleda de la Mata.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 15 KV.

Longitud en m.: 200.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac 31'1 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca Sta. Cruz de Alarza. Peraleda de la Mata.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación:  $15.000 \pm 5\%$  390-230 V.

Presupuesto en pesetas: 2.115.010.

Finalidad: Instalaciones ganaderas.

Referencia del expediente: AT-4.155.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de julio de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

Domicilio: c/ Flechas Negras, número 1. Badajoz.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Hospital Provincial de Badajoz.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 800 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Dar energía eléctrica a Hospital.

Presupuesto: 5.121.624 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.520.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de abril de 1986.

*AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.

Domicilio: Parque de Castelar, 2. Badajoz.

**LÍNEA ELÉCTRICA. Expediente n.º 01.788/12.011**

Origen: Apoyo número 6 línea Sub. Llerena-C. T. Barita en Llerena.

Final: Apoyo número 8 misma línea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 1'815.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup> de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

Emplazamiento: Junto Sub. Llerena.

Finalidad de la instalación: Modificar línea circunvalación.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

## LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.012

Origen: Apoyo número 4 línea Sub. Llerena C. T. C.

Final: Apoyo número 12 misma línea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'915.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup> de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

Emplazamiento: Junto Fábrica de Harinas en Llerena.

Finalidad de la instalación: Modificar circunvalación Llerena.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

## ESTACION TRANSFORMADORA. Expediente número 01.788/12.013

Emplazamiento: C. T. Fábrica de Harinas en Llerena número 3.023.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Reforma del C. T. existente.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto total: 6.344.726 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de mayo de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del

Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: CYDEX.

Domicilio: La Roca de la Sierra (Badajoz). Carretera N-523 Km. 50.

## LINEA ELECTRICA:

Origen: Caseta C. T. para planta asfáltica de «Dragados y Construcciones».

Final: C. T. proyectado.

Tipo: Aérea un circuito.

Longitud en Km.: 0'162.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.<sup>2</sup>

Apoyos: Metálicos galvanizados.

Aisladores: Cristal-cadena.

(Capacidad de transporte): 630 KVA.

## ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Carretera C-537 Km. 30.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 630 KVA.

Relación de transformación: 20.000 ± 5% 398-230 V.

Finalidad de la instalación: Suministro Planta Machaqueo, en término de Badajoz.

Presupuesto pesetas: 3.311.470 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 6/257.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de mayo de 1986.