

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Extrarradio dirección Trasierra.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: $15.000-20.000 \pm 5$ por 100/398-23 V.

Finalidad de la instalación: Abastecimiento de aguas.

Presupuesto en pesetas: 1.448.589.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.472-6/247.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 14 de mayo de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial

V. Anuncios

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Francisco Rodríguez Burcio, con domicilio en calle Cesáreo Encabo, 27, Talayuela (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. línea Talayuela 1-ETD-Puente Cuaterno.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Talayuela.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 10.

Materiales: Apoyos metálicos: Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac 3x31,10 milímetros cuadrados.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «El Soto», Talayuela.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5 \%$ -398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.330.594.

Finalidad: Secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.149.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Zenón López López, con domicilio en Avda. del Ejército, 18, Plasencia (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Poste s/n. línea de su propiedad.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en metros: 18.

Materiales: Aisladores cadena Esperanza 1.503. Conductores Al-Ac de 3x31,10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «Casa Palacios», Carcaboso.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5 \%$ /380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.465.420.

Finalidad: Secadero de tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.147.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de abril de 1986.