

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea Riegos ETD Puente Cuaterno.

Final: C. T.

Término municipal afectado: Cuacos de Yuste.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 133.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 31'1 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Torreseca. Cuacos de Yuste.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.282.803.

Finalidad: Secadero de tabaco.

Referencia del expediente: A.T.-4.116.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 28 de julio de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de José Mateos Alvarez y uno más, con domicilio en Cuacos de Yuste, Plaza de España, 8, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: La Corta - ETD - Bobadilla de Ibero, S. A.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Casatejada.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 10.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac 3x31'10 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Salvador - Casatejada.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Interior.

Potencia: 125 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 2.767.450.

Finalidad: Secadero de Tabaco.

Referencia del expediente: AT-4.190.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de junio de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D.ª Josefina Pacheco Fernández.
Domicilio: c/ Sagasta, 18. Mérida.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. de la peticionaria en la misma finca.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'782.

Tensión de servicio: 28-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Villarreal, zona El Tomillar en Badajoz.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 28-20 / 0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar finca.

Presupuesto: 2.509.836 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 20.482/12.063.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de mayo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cooperativa del Campo Santísimo Cristo de la Salud, con domicilio en Paraje «Los Manzanares», Aldeanueva de la Vera (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea a 13'2 KV La Vera E.T.D. Jaraíz de Iberduero.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Aldeanueva de la Vera.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 100.

Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Cruceas metálicas. Aisladores de tipo cadena. Conductores Al-Ac de 31'10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Paraje Los Manzanares.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Interior.

Potencia: 315 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 3.596.687.

Finalidad: Conservación de productos agrícolas.

Referencia del expediente: AT-4.060.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de diciembre de 1985.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas principales características se señalan a continuación:

Peticionario: Ganados López Maestre.

Domicilio: Ctra. de Valverde, Km. 7'5. Badajoz.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 77 línea Badajoz-Valverde.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'25.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: P. K. 7'5 Ctra. Valverde de Leganés en Badajoz.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 75 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar finca.

Presupuesto: 2.193.687 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.518.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de junio de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de Zafra.
Domicilio: Plaza del Pilar Redondo, s/n. Zafra.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 13 línea Aguas del Ayuntamiento.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0'053.
Tensión de servicio: 15-20 KV.
Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto Cementerio Municipal de Zafra.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 25 KVA.
Relación de transformación: 15-20/0'38-0'22.
Finalidad de la instalación: Electrificar Cementerio.
Presupuesto: 728.658 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.515.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de junio de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Fomento Agrícola Sagrajas, S. A.
Domicilio: Finca «Sagrajas», Apartado 10. Badajoz.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 21.112/12.033

Origen: Caseta de medida del peticionario.
Final: C. T. número 2 que se describe.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en Km.: 0'615+0'06.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² y Al (3x50) mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Sagrajas en Badajoz.
Tipo: Cubierta.
Potencia: 125+15 KVA.
Relación de transformación: 20/0'22-0'127 KV.
Finalidad de la instalación: Reforma de líneas, casetas de medida, de distribución y Centros de la Finca.
Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 21.112/12.034

Origen: Apoyo número 1 derivación a C. T. 2.
Final: C. T. 3 que se describe.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en Km.: 0'288+0'008.
Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² y Al (3x50) mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Sagrajas en Badajoz.
Tipo: Cubierta.
Potencia: 75+10 KVA.
Relación de transformación: 20/0'22-0'127 KV.
Finalidad de la instalación: Reforma de líneas, casetas de medida, de distribución y Centros de la Finca.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto total: 4.066.450 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1986.