

Relación de transformación: 15.000/20.000 \pm 5 % / 220-380 V.

Finalidad de la instalación: Abastecimiento aguas a la localidad.

Presupuesto pesetas: 2.928.764.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 6/237.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 24 de septiembre de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, con domicilio en Plaza de España, 1, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea Fregenal-Higuera de la Serena 3.º después del puente carretera Huelva km. 72.

Final: C. T. a construir.

Tipo: Aérea un solo circuito.

Longitud en km.: 0'055.

Tensión de servicio: 15.000 V. (previsto para 20.000 V.).

Conductores: Al-Ac de 3 x 31'10 mm.².

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Suspendidos.

(Capacidad de transporte): 15 KVA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca «La Delicada».

Tipo: Intemperie.

Potencia: 15 KVA.

Relación de transformación: 15.000-20.000/220-380 V.

Finalidad de la instalación: Abastecimiento aguas a la localidad.

Presupuesto pesetas: 720.710.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 6/256.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 29 de septiembre de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero, S. A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. Colmenar número 1.

Final: C. T. Colmenar número 2.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Longitud en m.: 169.

Materiales: Conductores 150 mm.² Al.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Colmenar 2. Plasencia.

Número de transfor.: 1.