

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Envases Fuente del Aliso, S.C.L., con domicilio en Hervás, Carretera Aldeanueva, s/n, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 210 línea Villar-Hervás.
Final: C. T.
Término municipal afectado: Hervás.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Longitud en m.: 100.
Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac 31'1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Carretera de Hervás.
Número de transform.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 KVA.
Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 230/133 V.
Presupuesto en pesetas: 1.592.259.
Finalidad: Industria de envases perdidos.
Referencia del expediente: A.T.-4.308.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de enero de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización

administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Excmo. Ayuntamiento de Almedralejo.

Domicilio: c/ Mérida, núm. 1. Almedralejo.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Tres apoyos antes a C. T. Hartiza 3, línea Solana de los Barros.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Aérea D/C.
Longitud en Km.: 0'822.
Tensión de servicio: 15-20 KV.
Conductores: Al-Ac 2x3x78'6 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto P. K. 52'2 Ctra. C-422 en Almedralejo.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 15-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Estación depuradora aguas residuales de Almedralejo.
Presupuesto: 2.610.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.574.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 7 de enero de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía de Jesús.

Domicilio: Avda. de la Moncloa, número 6. Madrid.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea de D. Andrés Aterido.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 2'676.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.² de sección.

Apoysos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Estena en Helechosa de los Montes.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar cortijo.

Presupuesto: 6.270.270 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.577.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, número 11, 1.^a planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de enero de 1987.

CAJA DE AHORROS Y M. P. DE BADAJOZ

ANUNCIO de 3 de febrero de 1897, sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en la Ley

31/1985 de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro, el Consejo de Administración convoca a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 17 de marzo del corriente año, a las 17 horas 30 minutos en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda, en el salón de actos de la Sede Central de la Entidad, sito en el Paseo de San Francisco número 18 de esta capital, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.—Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.—Intervención del Sr. Presidente.

Tercero.—Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria del Ejercicio de 1986, a la que se encuentran incorporados el Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Informe de la Obra Benéfico Social y aprobación de los Presupuestos para 1987, así como la gestión y liquidación de los del ejercicio anterior.

Sexto.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de los Interventores que, en unión del que presida la Asamblea, han de aprobarla.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Badajoz, 3 de febrero de 1987.