

de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA.
C. T. ESTACION NUM. 7.022.

Emplazamiento: Junto Estación FF. CC. de Burguillos del Cerro.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 400 KVA.

Relación de transformación: 15/0'22-0'127 KV.

Finalidad de la instalación: Aumentar la potencia instalada de 100 a 400 KVA.

Presupuesto: 560.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.788/12.080 (antes 01.788/3.709).

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 15 de diciembre de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de D. Alfredo Velasco Martínez, con domicilio en calle Padilla, 73-2.º A, Madrid, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se rese-

ña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Alfredo Velasco Martínez la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 5 línea a C. T. el Carrascalejo.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 1'115.

Tensión de servicio: 22-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Cancho Gordo en Carrascalejo.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 22/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar vivienda, con equipo medida al principio línea de baja tensión.

Presupuesto pesetas: 2.232.588.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.493.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 16 de diciembre de 1986.

El Jefe del Servicio Territorial,

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía por la que se anuncia a concurso la contratación de suministro e instalación de laboratorio y equipo para verificación de transformadores de medida en alta tensión para la provincia de Cáceres.

Características técnicas: Las que se indican en el Pliego de Características Técnicas anexo al

de Cláusulas Administrativas que se encuentran expuestas en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria y Energía y en los Servicios Territoriales de Badajoz y Cáceres.

El presupuesto de licitación instalado y funcionando: Diez millones de pesetas (10.000.000 pesetas).

Plazo de entrega de proposiciones: Quince días hábiles contados a partir de su publicación en el D.O.E.