

*RESOLUCION de 11 de marzo de 1987, por la que se adjudican definitivamente el concurso para el suministro e instalación de laboratorio y equipos para verificación de transformadores de medida de alta tensión en la provincia de Cáceres.*

A los efectos de lo previsto en el artículo 119 del Reglamento de Contratación de Obras del Estado, se hace pública la Resolución dictada por esta Consejería con fecha 11 de marzo 1987, por la que se adjudica definitivamente el suministro e instalación de Laboratorio y equipo para verificación de transformadores de medida de alta tensión en la provincia de Cáceres, efectuado por el procedimiento de concurso a la Empresa Sistemas de Medida y Control, S. A., por un importe de 9.950.000 pesetas.

Mérida, 11 de marzo de 1987.

El Consejero de Industria y Energía  
ANTONIO ROSA PLAZA

*RESOLUCION del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Excmo. Ayuntamiento de Don Benito, con domicilio en Plaza de España, Don Benito, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de no-

viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Excmo. Ayuntamiento de Don Benito la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 1 línea Circunvalación Don Benito 1.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'03.

Tensión de servicio: 13'2-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.<sup>2</sup> de sección.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Polígono Industrial de Don Benito, junto Ctra. de Circunvalación.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13'2-20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Servicios auxiliares Polígono Industrial.

Presupuesto pesetas: 1.340.765.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.410.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 11 de marzo de 1987.

El Jefe del Servicio Territorial,

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de D. Ventura Rodríguez Hernández, con domicilio en Cáceres, Carretera de Medellín, s/n., solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Levonilla. Km. 3'750 carretera Cáceres.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Interior.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 13.200±5% 393/200 V.

Presupuesto en pesetas: 1.637.853.

Finalidad: Aumento de potencia de 100 a 250 KVA. para suministro a Fábrica de Briquetas.

Referencia del expediente: A.T.-3.653.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del

Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de febrero de 1987.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento de Carcaboso, con domicilio en Carcaboso, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n. Línea a Carcaboso.  
Final: C. T.  
Término municipal afectado: Carcaboso.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio: 13'2 KV.  
Longitud en m.: 368.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac 31'1 mm.<sup>2</sup>

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Carcaboso.  
Número de transfor.: 1.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 25 KVA.  
Relación de transformación:  $13.200 \pm 5\%$  380-220 V.  
Presupuesto en pesetas: 1.087.566.  
Finalidad: Abastecimiento de agua.  
Referencia del expediente: A.T.-4.300.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de diciembre de 1986.

*AUTORIZACION administrativa y declara-*

*ción en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Iberduero, S. A.

Domicilio: Periodista Sánchez Asensio, 1. Cáceres.

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C. T. número 5 Eguillo.

Final: C. T. que se describe con derivación a apoyo número 11 línea circunvalación Castuera.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0'542.

Tensión de servicio: 22-20 KV.

Conductores: Al (3x150) mm.<sup>2</sup> de sección.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: C/ Zurbarán en Castuera.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Sustituir C. T. intemperie por otro prefabricado.

Presupuesto: 8.548.708 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 10.177/12.157.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de enero de 1987.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D. Juan de Dios Sánchez Gutiérrez.

Domicilio: c/ San Isidro, 8-1.º - Badajoz.

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Entrín Bajo-Las Monjías-Apoyo número 75.

Final: C. T. proyectado (Finca «El Barbudo»).

Tipo: Aérea trifásica un circuito.

Longitud en Km.: 0'460.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al-Ac de 31'10 mm.<sup>2</sup>

Apoyos: Metálicos galvanizados.

Aisladores: Cadena. ESA 1.503.

Capacidad de transporte: 100 KVA.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Próximo Arroyo Entrín (Finca El Barbudo).

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 28.000 - 20.000/230-398 V. ± 5 %.

Finalidad de la instalación: Riego.

Presupuesto pesetas: 3.134.308.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 6/281.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente, 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de febrero de 1987.

#### *AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.*

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.

Domicilio: Parque de Castelar, 2. Badajoz.

#### LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.245

Origen: C. Seccionamiento Entrín Bajo (9040).

Final: Apoyo 104 línea Corte-Entrín Bajo.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'624.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup>

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Extrarradio Entrín Bajo.

Finalidad de la instalación: Sacar líneas de

A. T. del casco urbano.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

#### LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.246

Origen: C. Seccionamiento Entrín Bajo (9040).

Final: Apoyo número 4 línea E. Alto-E. Bajo.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'048.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup>

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

#### LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.247

Origen: Apoyo 107 línea C. Seccionamiento-Línea Corte-Entrín.

Final: Apoyo número 3 línea a C. T. E. Bajo.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'184.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup>

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

#### LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.248

Origen: C. Seccionamiento E. Bajo que se describe.

Final: Apoyo 91 línea Albuera-E. Bajo.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'346.

Tensión de servicio: 28 KV.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup>

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Junto P. K. 12'79 C. BA-V-9037 en Entrín Bajo.

Tipo: Cubierta.

Potencia: Centro de seccionamiento.

Relación de transformación: 28 KV.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

#### LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 01.788/12.249

Origen: Apoyo 89 línea La Albuera-E. Bajo.

Final: Apoyo 91 misma línea.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'19.

Tensión de servicio: 28 KV.  
Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup>  
Apoyos: Metálicos.  
Aisladores: Cristal-cadena.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Presupuesto total: 6.698.523 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este

Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Fuente, 11, 1.<sup>a</sup> planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de febrero de 1987.