

R E S U E L V O :

Adjudicar definitivamente la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Quintana de la Serena, a D. Miguel Matas Cascos, por un importe, I.V.A. incluido, de pesetas 3.125.000 (tres millones ciento veinticinco mil pesetas), y con un plazo de ejecución de diez meses, debiendo atenderse para su elaboración a las estipulaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de esta Consejería de 16 de abril de 1985.

Mérida, 1 de junio de 1987.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Medio Ambiente,
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ

**CONSEJERIA DE INDUSTRIA
Y ENERGIA**

*RESOLUCION del Servicio Territorial de
Industria y Energía de Cáceres autorizan-
do el establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eduardo Pitarch Renau, con domicilio en Cáceres, C/ Viena, 1, solicitan- do autorización de una instalación eléctrica cum- plidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octu- bre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Eduardo Pitarch Renau el es- tablecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3 línea Ceclavín-Ace- huhe.

Final: C. T. proyectado.

Término municipal afectado: Ceclavín.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13'8.

Longitud en m.: 1.668.

Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Cru- cetos metálicos. Aisladores de vidrio. Conducto- res Al-Ac de 31'1 mm.².

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Cerro de la Jara. Ceclavín.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperic.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.800 ± 5% 398- 230 V.

Presupuesto en pesetas: 3.980.000.

Finalidad: Estación repetidora de microondas.

Referencia del expediente: A.T.-4.172.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 17 de marzo de 1987.

El Jefe del Servicio de Planificación
y Seguimiento

*RESOLUCION de la Consejería de Indus-
tria y Energía de la Junta de Extremadura
en Badajoz, autorizando el establecimiento
de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de au- torización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se rese- ña a continuación, y cumplidos los trámites re- glamentarios ordenados en el Capítulo III del De- creto 2617/1966, sobre autorización de instala- ciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamen- to aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expro- piación forzosa y sanciones en materia de instala- ciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde- nación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Elec- tricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas ca- racterísticas son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 8, expediente 01.788/ 12.189.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0,16.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al 3 (1x95) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Confluencia calle Aguas y Calvario, en Bienvenida.