

dura número 654 de 21 de mayo de 1987, para la adjudicación de las obras de urbanización del Burgo Turístico de Orellana la Vieja (Badajoz), que hace inviable la celebración del mismo, y una vez subsanados los errores observados, esta Consejería RESUELVE: Conceder nuevo plazo de presentación de ofertas de 20 días a partir de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

El Pliego definitivo se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, c/ Enrique Díez Canedo, s/n. Mérida, a partir de esta fecha.

Mérida, 12 de junio de 1987.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo  
y Medio Ambiente,  
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ

#### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

*RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. Bárbara de Braganza en Badajoz.  
Final: C. T. Asilo.  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0'005.  
Tensión de servicio: 20 KV.  
Conductores: Al 3x(1x150) mm.<sup>2</sup> de sección.  
Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.  
Presupuesto pesetas: 50.000.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Referencia: 01.788/11.982.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 27 de marzo de 1987.

El Jefe del Servicio Territorial,

*RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Compañía Sevillana de Electricidad, S. A. la instalación eléctrica cuyas características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. seccionamiento Valdelacalzada número 5.085.  
Final: C. T. Valdelacalzada número 1 (5.083).  
Tipo: Subterránea.  
Longitud en Km.: 0'255.  
Tensión de servicio: 28 KV.  
Conductores: Al 4(1x95) mm.<sup>2</sup> de sección.  
Emplazamiento: Extrarradio Valdelacalzada.  
Finalidad de la instalación: Eliminar línea aérea junto construcción.  
Presupuesto pesetas: 4.258.992.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Referencia: 01.788/12.183.