

Potencia: 160 KVA.
 N.º de transf.: 1.
 Relación de transformación: $21.000 \pm 5\%$ 398/230.
 Presupuesto en pesetas: 4.485.683.
 Finalidad: Suministro a Torre Radar.
 Referencia del expediente: A.T. 4.288.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

EL JEFE DEL SERVICIO DE
 PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la Instalación Eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en CACERES. c/ Viena, 1, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a ELECTRICA DEL OESTE, S.A, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo 5 línea Navaconcejo-Cabezuela.
 Final: C.T.
 Términos municipales afectados: Navaconcejo.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en m.: 252. 80 aérea. 172 Subt.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas.
 Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac 31'1 mm.² 4x95 mm.².
 Presupuesto en pesetas: 3.189.359.
 Finalidad: Reforma de instalaciones.
 Referencia del expediente: A.T. 4.276.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

EL JEFE DEL SERVICIO DE
 PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la Instalación Eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de HEREDEROS JUSTO SANCHEZ, con domicilio en JARAIZ DE LA VERA, avda. de la Constitución, 57, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a HEREDEROS JUSTO SANCHEZ, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: El Matón-Jaraiz de la Vera.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 50 KVA.
 N.º de transfor.: 1.
 Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$ 380-220.
 Presupuesto en pesetas: 1.072.380.
 Finalidad: Secaderos y riegos.
 Referencia del expediente: A.T. 4.201.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

EL JEFE DEL SERVICIO DE
 PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la Instalación Eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Distribuidora Eléctrica de Don Benito, S.A., con domicilio en Pedro Granda, 2, Don Benito, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Distribuidora Eléctrica de Don Benito, S.A., la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Fuentes.
 Final: C.T. Zalamea que se describe.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en km.: 0'4.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Conductores: Al 3(1x150) mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Junto c/ Zalamea en Don Benito.
 Tipo: Cubierta.
 Potencia: 250 KVA.
 Relación de transformación: 13'2/0'22-0'127 KV.
 Finalidad de la instalación: Electrificar escuelas.
 Presupuesto en pesetas: 6.000.000.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Referencia del expediente: 02.163/11.919.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 13 de mayo de 1987.

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la Instalación Eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Luis Rodríguez González, con domicilio en Vasco Núñez, 18, Jerez de los Caballeros, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Luis Rodríguez González, la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo entonces línea Fregenal a Ermita.
 Final: C.T. que se describe.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en km.: 0'1.
 Tensión de servicio: 15-20 KV.
 Conductores: Al-ac 3x31'10 mm.² de sección.
 Apoyos: Metálicos.
 Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Finca aduanas en Fregenal de la Sierra.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 50 KVA.
 Relación de transformación: 15-20/0'38-0'22 KV.
 Finalidad de la instalación: Electrificar finca.
 Presupuesto en pesetas: 1.313.446.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Referencia del expediente: 22.578.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 13 de mayo de 1987.

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la Instalación Eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Iberduero, S.A., la instalación eléctrica, cuyas características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: E.T.D. Talarrubias-Talarrubias.
 Final: Apoyo n.º 6 misma línea.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en km.: 0'713.
 Tensión de servicio: 22 KV.
 Conductores: Al-ac 3x54'6 mm.² de sección.
 Apoyos: Metálicos y hormigón.
 Aisladores: Cristal-cadena.
 Emplazamiento: Junto a E.T.D. Talarrubias.
 Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.
 Presupuesto en pesetas: 1.423.237.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Referencia del expediente: 10.177/11.966.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLI-