

talación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

#### ESTACION TRANSFORMADORA. C.T. NEILA

Emplazamiento: C/ Neila en Santa Marta de los Barros.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 500 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'22-0'127 KV.

Baja tensión: Comprende la red descrita en proyecto.

Finalidad de la instalación: Tener un trafo. de reserva.

Presupuesto en pesetas: 2.187.740.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 18.972/12.205.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 17 de junio de 1987.

El Jefe del Servicio

*RESOLUCION de 15 de junio de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Fomento Agrícola Sagrajas, S.A., con domicilio en Finca Sagrajas (apartado 10), Badajoz, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el

Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a Fomento Agrícola Sagrajas, S.A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 5 L.A.T. Riego n.º 2 del peticionario.

Final: C.T. Riego n.º 1 que se describe.

Tipo: Aérea D/C.

Longitud en km: 1'305 + 0'018.

Tensión de servicio: 5 y 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm.<sup>2</sup> y Al 3(1x50) mm.<sup>2</sup> de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Finca Sagrajas en Badajoz.

Tipo: Cubierto.

Potencia: 160 + 25 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Mejora del servicio.

Presupuesto en pesetas: 2.928.750.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 21.112/12.173.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 15 de junio de 1987.

El Jefe del Servicio

## IV. Administración de Justicia

### JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 2 DE TALAVERA DE LA REINA

#### REQUISITORIA

GONZALEZ SANCHEZ, ELIAS, nacido el día 5 de julio de 1987, en Serradilla (Cáceres), hijo de Elías y de Esperanza, con D.N.I. n.º 7.440.013, cuyo domicilio estuvo en la calle Barrio San Antonio número 10, Cáceres, cuyas demás circunstancias y actual paradero se ignora, comparecerá dentro del término de diez días ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Talavera de la Reina,

para constituirse en prisión y demás diligencias necesarias, conforme a lo decretado en el Sumario número 26/1987 por hallarse comprendido en el caso número 2 del artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, apercibido que de no comparecer será declarado rebelde y le parará además el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Dado en Talavera de la Reina, a veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y siete.

El Secretario,

El Juez de Instrucción n.º 2