

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: EXVASA.
Domicilio: C/ Zurbarán, 10-2.º drcha. Madrid.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 37 línea del peticionario.
Final: C.T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 3,88.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al-Ac 3x31,10 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Río en Peraleda del Zaucejo.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 630 KV.
Relación de transformación: 20/0,38-0,22 KV.
Finalidad de la instalación: Riegos agrícolas.
Presupuesto: 1.934.895 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.606.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de junio de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Wolframios de Extremadura, S. A., con domicilio en Balneario «La Parrilla», Miajadas (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 30 de la línea propiedad de D. Guillermo Bonilla.
Final: C.T. a construir.
Término municipal afectado: Santa Amalia.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en KV: 13.2 KV.
Conductores: Al-Ac 31,1 mm.².
Longitud total en Kms.: 0,19.
Apoyos: 1.
Número de apoyos: 1.
Cruceta: 1.
Aisladores: Esperanza 1.503.
Emplazamiento de la línea: Balneario «La Parrilla».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Potencia total en KVA: 200.
Relación de transformación: 13.200-380/220 V. ±5%.
Emplazamiento: Balneario «La Parrilla».
Término municipal: Santa Amalia.

INTALACION BAJA TENSION:

Tipo: P.V.C. 70 mm/enterrada.
Longitud total en Kms.: 0,50.
Voltaje: 220/380 V.
Potencia: 50 KV.
Abonados previstos: 1.
Presupuesto en pesetas: 1.363.825.
Finalidad: Planta industrial refino del trióxido de arsénico.
Referencia del expediente: 6/289.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de junio de 1987.