

Término municipal afectado: Hervás.

Tipo: Aérea.

Longitud en m.: 365.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas.  
Aisladores de vidrio. Conductores: Al-Ac 31,1 mm. <sup>2</sup>.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Hervás.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

N.º de transfor.: 1.

Relación de transformación: 13.200  $\pm$ 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 3.008.910.

Finalidad de la instalación: Abastecimiento de aguas.

Referencia: A.T.-4.261.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 11 de agosto de 1987.

El Jefe del Servicio de Planificación  
y Seguimiento,

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

#### *AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20.000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 160 KVA.

Emplazamiento: Badajoz, calle Aguas, Polígono Industrial «El Nevero» apoyo 6 a CT-FABER.

#### INTALACIONES DE BAJA TENSION:

Longitud total en Kms.: 0,000.

Potencia: 0 (KV).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 765.900.

Finalidad: Dar servicio a la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012289.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de junio de 1987.

#### *AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea C. T. San Antonio-C. T. Ruiz de Alda.

Final: C. T. Huerta Los Frailes.

Término municipal afectado: Montijo.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 5,0.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio

Longitud total en Kms.: 0,025

Emplazamiento de la línea: Esquina Plaza San Antonio.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 5.000/0,220/0,127.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.

Emplazamiento: Montijo, esquina Plaza San Antonio.

#### INTALACION DE BAJA TENSION:

Longitud total en Kms.: 0,000.

Potencia: 0 (KV).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 1.093.375.

Finalidad: Eliminar C. T. San Antonio y unir nuevo C. T. con líneas de A. T. existentes.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012290.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de oc-

tubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 3 línea AGRAZ, S. A.  
Final: C. T. que se describe.  
Término municipal afectado: Badajoz.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en KV: 20,0.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio-acero.  
Longitud total en Kms.: 0,483.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 3.  
Crucetas: Varias.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material: vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Junto Venta Don José, en Badajoz.

**SUBESTACION:**

Tipo: Intemperie.  
Número de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 15,000/20,000, 00,220/0,127.  
Potencia total en transformadores: 100 KVA.  
Emplazamiento: Badajoz, junto Venta Don José, en Badajoz.

**INTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Longitud total en Kms.: 0,000.  
Potencia: 0 (KV).  
Abonados previstos: 0.  
Presupuesto en pesetas: 1.066.000.  
Finalidad: Mejorar el servicio.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012291.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, con-

tados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Línea C. T. Bda. San Juan-C. T. MOSA.  
Final: C. T. MOSA.  
Término municipal afectado: Mérida.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV: 15,0.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,032.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 1.  
Aisladores: Tipo, rígido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Barriada San Juan.

**INTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Longitud total en Kms.: 0,000.  
Potencia: 0 (KW).  
Abonados previstos: 0.  
Presupuesto en pesetas: 543.808.  
Finalidad: Eliminar entrada aérea a C. T. MOSA.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012306.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, so-

licitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 1 existente, junto sub. carretera Madrid.

Final: Apoyo núm. 13 misma línea (antiguo 8)

Términos municipales afectados: Badajoz.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV; 20,0.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 1,410.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 13.

Crucetas: Tresbolillo cero.

Aisladores: Tipo rígido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Junto sub. carretera Madrid en Badajoz.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Longitud total en Kms.: 0,000.

Potencia: 0 (KV).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 3.907.708.

Finalidad: Eliminar cruzamiento en la línea que ahora se modifica.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012308.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Cable subterráneo Fernández López-Manicomio.

Final: C.T. Consejería Agricultura.

Términos municipales afectados: Mérida.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV; 15-20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,038.

Emplazamiento de la línea: Junto a Consejería de Agricultura en Mérida.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Longitud total en Kms.: 0,000.

Potencia: 0 (KV).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 1.529.802.

Finalidad: Demanda de energía eléctrica a locales Consejería de Agricultura.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012309.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1987.



DIARIO OFICIAL  
DE

EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA  
SECRETARIA GENERAL TECNICA  
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Calle Reyes Huertas, 1 Teléfono 924 / 30 12 61  
MERIDA (Badajoz)