



# DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA

DEPOSITO LEGAL  
BA-100/83

JUEVES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1987

NUMERO 70

## SUMARIO

### II. Autoridades y Personal

#### 2.—OPOSICIONES Y CONCURSOS

##### Consejería de la Presidencia y Trabajo

- **Oposiciones y Concursos.**—Corrección de errores a la Orden de 25 de agosto de 1987, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores

Pág.

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ..... 1091

### V. Anuncios

##### Consejería de Industria y Energía

- **Instalaciones eléctricas.**—Autorización administrativa de instalaciones eléctricas ..... 1091

## II. Autoridades y Personal

### CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Y TRABAJO

*CORRECCION de errores a la Orden de 25 de agosto de 1987, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.*

Observado error de impresión en la orden de 25 de

agosto de 1987, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, Extraordinario número 10 de 27 de agosto de 1987, a continuación se transcriben las oportunas correcciones:

En la página 7, B.—Administración específica, donde dice: «INGENIEROS DE MONTES 1, 2, 3», debe decir: «INGENIEROS DE MONTES 2, 4, 6».

Donde dice: «INGENIEROS AGRONOMOS 10, 16, 26», debe decir: «INGENIEROS AGRONOMOS 9, 14, 23».

## V. Anuncios

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 13 línea Canal de Lobón.

Final: C. T. que se describe.

Término municipal afectado: Mérida.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 15-20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en Kms.: 0,050.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Barriada Carrión, en Mérida.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.  
 Número de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 15,000/20,000,  
 0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores: 50 KVA.  
 Emplazamiento: Mérida, Barriada de Carrión, en  
 Mérida.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Longitud total en Kms.: 0,000.  
 Potencia: 0 (KV).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 1.533.679.  
 Finalidad: Mejorar el servicio de la zona.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012314.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1987.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C. T. Balboa número 1.  
 Final: C. T. Balboa número 2.  
 Término municipal afectado: Badajoz.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV: 28.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio-acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,800.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 8.  
 Crucetas: Varias.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Balboa.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.  
 Número de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 28,000/0,220/0,127.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.  
 Emplazamiento: Balboa, Ronda Oeste.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Longitud total en Kms.: 0,000.  
 Potencia: 0 (KW).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 2.442.089.  
 Finalidad: Mejorar el servicio de la zona.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012315.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de junio de 1987.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo 37 línea Berrocal-Don Tello.  
 Final: Apoyo 44 línea Berrocal-Don Tello.  
 Término municipal afectado: Mérida.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV: 15-20 KV.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio-acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,700.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 8.  
 Crucetas: tresbolillo cero.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Km. 7 Ctra. Mérida-Alange.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Longitud total en Kms.: 0,000.  
 Potencia: 0 (KW).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 1.234.070.  
 Finalidad: Desvío línea por construcción urbanización Miralrío.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012315.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente

en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C. T. Barriada San Andrés.  
Final: Primer apoyo línea aérea a Don Alvaro.  
Término municipal afectado: Don Alvaro.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV: 15,0.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,156.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 1.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Barriada San Andrés.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Longitud total en Kms.: 0,000.  
Potencia: 0 (KW).  
Abonados previstos: 0.  
Presupuesto en pesetas: 716.840.  
Finalidad: Eliminar línea aérea existente.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012318.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de D. Julio Vivas Mariscal y otros, con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 20, solicitando autorización administrativa para la modificación

de una intalación eléctrica, cuyas características principales son las señaladas en las publicaciones de 13-6-86 (B.O.P.) y 4-2-86 (Diario Junta de Extremadura).

Las modificaciones efectuadas afectan a:

- Longitud de línea:  $3.405 + 170 = 3.575$  m. prolongándose hasta la finca «El Corcho» del término municipal de Salorino.
- Presupuesto total: 7.769.213 pesetas.
- Referencia: A.T.-4.077.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de octubre de 1986.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D.ª Carmen Hidalgo de Olivares.  
Domicilio: c/ Isaac Peral, 42. Madrid.

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo anterior a C. T. El Bonal de la peticionaria.  
Final: C.T. que se describe.  
Tipo: Aérea.  
Longitud en Km.: 0,964.  
Tensión de servicio: 13,2 KV.  
Conductores: Al-Ac 3x31,10 mm. ²de sección.  
Apoyos: Metálicos.  
Aisladores: Cristal-cadena.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca El Bonal en Guareña.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia: 160 KVA.  
Relación de transformación: 13,2/0,38-0,22 KV.  
Finalidad de la instalación: Riegos finca.  
Presupuesto: 4.999.184 pesetas.  
Procedencia de los materiales: Nacionales.  
Referencia: 22.527.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de junio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S. A., con domicilio en Cáceres, c/ Viena, número 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n línea de AT propiedad de la Empresa «Cañaverl-Río Tajo.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Cañaverl.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales:

Conductores: Al-Ac de 54,6 mm.<sup>2</sup>.

Longitud total en Kms.: 0,120.

Apoyos: Metálicos y de hormigón.

Número de apoyos: 2.

Cruceta: Metálicas.

Aisladores: Vidrio, tipo cadena.

Emplazamiento de la línea: Polideportivo de Cañaverl.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Potencia total en KVA: 100.

Relación de transformación: 13.200/230-133.

Emplazamiento: Cañaverl.

Calle o paraje: Polideportivo CN-630.

Término municipal: Cañaverl.

**INSTALACION BAJA TENSION:**

Tipo: Aérea y subterránea.

Longitud total en Kms.: 0,190.

Voltaje: 230/133.

Potencia: 80 KW.

Abonados previstos: 100.

Presupuesto en pesetas: 1.643.000.

Finalidad: Suministro a polideportivo y mejora del servicio en la zona.

Referencia del expediente: AT-4.366.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente

en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, a 1 de julio de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S. A., con domicilio en Cáceres, c/ Viena, número 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Potencia total en KVA: 100.

Relación de transformación: 13.200/230-133.

Emplazamiento: Apoyo número 3 línea a Repetidor de T.V. de Navaconcejo.

Calle o paraje: Las Nogaleas.

Término municipal: Navaconcejo.

**INSTALACION BAJA TENSION:**

Tipo: Aérea.

Longitud total en Kms.: 0,200.

Voltaje: 220/127.

Potencia: 100 KVA.

Abonados previstos: 60.

Presupuesto en pesetas: 1.158.024.

Finalidad: Mejora del suministro en Navaconcejo.

Referencia del expediente: AT-4.385.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, a 20 de julio de 1987.



**DIARIO OFICIAL  
DE**

**EXTREMADURA**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA  
SECRETARIA GENERAL TECNICA  
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Calle Reyes Huertas, 1 Teléfono 924 / 30 12 61  
MERIDA (Badajoz)