

Tipo: Aérea.

Longitud en m.: 830.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio, tipo cadenas. Conductores: Al-Ac 31,10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Dehesa Boyal.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

N.º de transfor.: 1.

Relación de transformación: 13.200/380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 2.164.528 + (BT ω).

Finalidad: Suministro a Dehesa Boyal.

Referencia del expediente: A.T. 4.175.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 24 de agosto de 1987.

El Jefe de Planificación y Seguimiento
del Servicio Territorial

RESOLUCION de 20 de agosto de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Rodríguez Vivas, S.A, con domicilio en Salamanca, c/. Espoz y Mina, 38-42, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de

febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Rodríguez Vivas, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. línea Río Tajo-ETD Polígono Industrial, de Iberduero, S. A..

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Malpartida de Plasencia.

Tipo: Aérea.

Longitud en m.: 20.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio, tipo cadenas. Conductores: Al-Ac 31,10 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA

Emplazamiento: Carretera Plasencia-Malpartida de Plasencia.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

N.º de transfor.: 1.

Relación de transformación: 13.200 $\pm 5\%$ 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.043.985.

Finalidad: Suministro a nave industrial.

Referencia del expediente: A.T. 4.333.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 20 de agosto de 1987.

El Jefe de Planificación y Seguimiento
del Servicio Territorial

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, por la que se tramita expediente de suministro e instalación de maquinaria para la nueva línea de Inspección Técnica de Vehículos en Badajoz:

Resolución de 1 de septiembre de 1987 por la que se tramita expediente para la contratación directa del suministro e instalación de la maquinaria para la nueva línea de Inspección Técnica de Vehículos en Badajoz.

Por la Consejería de Industria y Energía se tramita expediente para la adjudicación mediante contratación

directa del suministro e instalación de la maquinaria para la nueva línea de Inspección Técnica de Vehículos en Badajoz, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 3.864.683 pesetas (tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres pesetas), recogiendo-se las Condiciones Técnicas en Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1/1987 de 26 de enero.

Mérida, 1 de septiembre de 1987.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, por la que se tramita expediente de sumi-

nistro e instalación de maquinaria para la nueva línea de Inspección Técnica de Vehículos en Cáceres:

Resolución de 1 de septiembre de 1987 por la que se tramita expediente para la contratación directa del suministro e instalación de la maquinaria para la nueva línea de Inspección Técnica de Vehículos en Cáceres.

Por la Consejería de Industria y Energía se tramita expediente para la adjudicación mediante contratación directa del suministro e instalación de la maquinaria para la nueva línea de Inspección Técnica de Vehículos en Cáceres, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 3.201.985 pesetas (tres millones doscientas una mil novecientas ochenta y cinco pesetas), recogiéndose las Condiciones Técnicas en Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1/1987 de 26 de enero.

Mérida, 1 de septiembre de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de don Francisco Santos Bejarano, con domicilio en Cáceres, Plaza Alcalde Antonio Canales, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea de Cáceres-Trujillo de Ibero, S.A.

Final: CC.TT. proyectados.

Término municipal afectado: Trujillo.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 44 KV.

Longitud total en ms.: 3.288.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-ac 31,1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Pinarejo y La Matilla.

Número de transformadores: 2.

Tipo: Intemperie.

Potencia en KVA: 50 + 50.

Relación de transformación: 44.000 ± 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 11.384.610.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia del expediente: AT-4.319.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de abril de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S. A., con domicilio en Cáceres, c/ Viena, número 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. denominado cuatro carreteras propiedad de Eléctrica del Oeste, S. A.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Hervás.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales:

Conductores: Al. 4(1x95 mm.²).

Longitud total en Kms.: 0,270.

Emplazamiento de la línea: Traseras del Centro de Formación Profesional.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Potencia total en KVA: 250.

Relación de transformación: 13.200/230-133 V.

Emplazamiento: Hervás.

Calle o paraje: Asensio Neila s/n (Casa Museo).

INSTALACION BAJA TENSION:

Voltaje: 13.200/230-133.

Presupuesto en pesetas: 655.686.

Finalidad: Suministro a Casa Museo y mejora servicio de la zona.

Referencia del expediente: AT-4.372.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, a 30 de junio de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S. A., con domicilio en Cáceres, c/ Viena, número 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: