

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y COMERCIO

*RESOLUCION de 19 de octubre de 1987,  
por la que se convoca concurso de adjudicación de la explotación de la finca «Las Arguijuelas».*

Se convoca concurso de adjudicación en subarriendo de la explotación de la finca «Las Arguijuelas», sita en los términos municipales de Alange y Zarza de Alange (Badajoz), cuyas bases de adjudicación y demás condiciones se encuentran en el tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura y Comercio en Mérida, Calle Adriano, 4, y en los Ayuntamientos de Alange y Zarza de Alange, finalizando el plazo de presentación de solicitudes dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Badajoz, 19 de octubre de 1987.

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Valentina Plasencia Mora, con domicilio en Cáceres, c/ García Plata de Osma, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea propiedad de la finca.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Torrejón El Rubio.  
Tipo: Aérea.  
Tensión de servicio en KV: 13,2.  
Materiales: Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac de 31'10 mm. <sup>2</sup>  
Longitud en m.: 10.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca D. Gil. Torrejón El Rubio.  
Número de transformadores: 1.  
Tipo: Intemperie.  
Potencia total en KVA: 10.  
Relación de transformación: 13.200  $\pm$ 5% 220/127 V.  
Presupuesto en pesetas: 841.400.  
Finalidad: Electrificación rural.  
Referencia del expediente: A.T.-4.154.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y for-

mularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, 28 de junio de 1986.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3-bis línea alimentación a C.T. número 1 de Cilleros.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cilleros.  
Tipo: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV: 15.  
Materiales:  
Conductores: Al 1x95 mm. <sup>2</sup>  
Longitud total en Kms.: 0,3035.  
Emplazamiento de la línea: Casa Cuartel de la Guardia Civil.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
Número de transformadores: 1.  
Potencia total en KVA: 250.  
Relación de transformación: 15.000/380-220.  
Emplazamiento: Cuartel de la Guardia Civil.  
Término municipal: Cilleros.  
Presupuesto: 5.045.585.  
Finalidad: Suministro eléctrico viviendas.  
Referencia del expediente: A.T.-4.391.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, a 7 de agosto de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n línea a 13'2 KV. de Iberduero denominada circunvalación de Plasencia.

Final: Centro de Transformación número 7 de los proyectados.

Término municipal afectado: Plasencia.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 13'2.

Materiales:

Conductores: P3P-FV 3x150 mm. Al.

Longitud total en Kms.: 2,970.

Emplazamiento de la línea: Polígono La Data.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 14.

Potencia total en KVA: 7.900.

Relación de transformación: 13.200/380-220 V.

Emplazamiento: Polígono Camino de La Data.

Término municipal: Plasencia.

Voltaje: 380/220.

Presupuesto total pesetas: 48.282.276.

Finalidad: Electrificación de viviendas.

Referencia del expediente: A.T.-4.398.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, a 6 de agosto de 1987.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D. Diego Pozo Hurtado.  
Domicilio: c/ Mártires, 57. Aceuchal.

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo número 3 línea Almendralejo-Aceuchal, derivación a C.T. número 5.

Final: Centro de Transformación que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,045.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31,10 mm. <sup>2</sup>de sección.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Junto Casa Cuartel de la Guardia Civil en Aceuchal.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0,38-0,22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar cámaras frigoríficas.

Presupuesto: 734.800 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.532.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de octubre de 1986.

**AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.**

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Comunidad de Propietarios El Higueral.

Domicilio: Ricardo Márquez, 1. Calamonte.

**LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 22.517**

Origen: Apoyo número 59 línea Canal de Lobón.

Final: C. T. número 1 que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,285.

Tensión de servicio: 15-20 KV.

Conductores: Al-Ac 3x31,10 mm. <sup>2</sup>de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: C.T. número 1 en Finca El Higueral, Calamonte.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.  
 Relación de transformación: 15-20/0,38-0,22 KV.  
 Finalidad de la instalación: Electrificación parcelas.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 22.517/12.041

Origen: C.T. número 1 del peticionario, expediente 22.517.

Final: C.T. número 2 que se describe.  
 Tipo: Aérea.  
 Longitud en Km.: 0'472.  
 Tensión de servicio: 15-20 KV.  
 Conductores: Al-Ac 3x31'10 mm. <sup>2</sup> de sección.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Aisladores: Cristal-cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: C.T. número 2 en Finca El Higueral, Calamonte.

Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 125 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0'38-0'22 KV.  
 Finalidad de la instalación: Electrificación parcelas.

Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Presupuesto total: 5.110.085 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de junio de 1986.



DIARIO OFICIAL  
 DE

EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA  
 SECRETARIA GENERAL TECNICA  
 NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Calle Reyes Huertas, 1 Teléfono 924 / 30 12 61  
 MERIDA (Badajoz)