

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDUERO, S.A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea de 22 KV Canteras de Quintana, propiedad de IBERDUERO, S.A.

Final: C.T. n.º 4 y 5.

Términos municipales afectados: Quintana de la Serena.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 15/25.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Al-Ac 56 mm. ²

Longitud total en Kms.: 0,192.

Apoyos: Metálicos.

N.º de apoyos: 2.

Cruceta: Metálica de 2.300 mm.

Aisladores: Vidrio templado.

Emplazamiento de la línea: Canteras de Granito en «Dehesa Boyal».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Interior.

Número de transfor.: 2.

Potencia total en KVA: 630 y 400.

Relación de transformación: 20 KV/380-220 V.

Emplazamiento: Cantera del Cerro.

Calle o paraje: «Dehesa Boyal».

Término municipal: Quintana de la Serena.

INSTALACION BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea-aérea.

Longitud en Kms.: 0,235.

Voltaje: 380 V.

Potencia: 425 y 400 KVA.

Abonados previstos: 5.

Presupuesto total pesetas: 7.011.201.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a varias canteras de granito.

Referencia del expediente: 12.293 y 4.

A los efectos prevenidos en el Artículo 9.º del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de mayo de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalacion eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ASAMBLEA DE EXTREMADURA, con domicilio en Mérida, San Juan de Dios, s/n, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transfor.: 1.

Potencia total en transfor.: 650 (KVA).

Relación de transformación: 15,000/20,000; 0,127/0,220; 15,000/20,000; 0,127/0,220.

Emplazamiento: Mérida.

Calle o paraje: San Juan de Dios.

INSTALACIONES BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea bajo tubo.

Longitud en Kms.: 0,150.

Voltaje: 3x220/127.

Potencia: 320 KW.

Abonados previstos: 1.

Presupuesto en pesetas: 3.200.000.

Finalidad: Aumentar en 400 KVA la potencia de transformadores.

Referencia del expediente: 06/AT-022397-012304.

A los efectos prevenidos en el Artículo 9.º del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 7 de julio de 1987.



DIARIO OFICIAL
DE

EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Calle Reyes Huertas, 1 Teléfono 924 / 30 12 61
MERIDA (Badajoz)