

tubre, artículo 1, apartado tres de la Orden Ministerial de 24 de octubre de 1980, y el párrafo segundo apartado 3.2 de la Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982; esta Consejería de Agricultura y Comercio, aprueba conceder el título de Agrupación de Defensa Sanitaria (A.D.S.) a la Agrupación de Azuaga (Badajoz), constituida por cuarenta y cinco (45) ganaderos, novecientos cuarenta y seis reproductores saneados y cuatro mil cuatrocientos doce cerdos de cebo.

La citada Agrupación, cuyas explotaciones se encuentran inscritas en el Registro de Explotaciones Porcinas, tiene como presidente a D. Manuel Castillo Paredes.

El Consejero de Agricultura y Comercio,  
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

Ilmo. Sr. Director General de la Producción Agraria.

**RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987,  
sobre calificación previa de «CAPRIDEX»  
Sociedad Cooperativa Limitada como  
Agrupación de Productores Agrarios, a los  
efectos de la Ley 29/1972 de 22 de julio.**

A propuesta de la Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias, visto el expediente y de conformidad con el R. D. 3539/1981 en virtud de las facultades que me han sido conferidas, he tenido a bien resolver lo siguiente:

1.—Calificar previamente «CAPRIDEX», Sociedad Cooperativa Limitada con domicilio social en Trujillo (Cáceres), Mercado Regional de Ganado, como Agrupación de Productores Agrarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1972 de 22 de julio.

2.—La calificación se otorga para el grupo de productos de ganado caprino.

3.—El ámbito geográfico de actuación de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios será la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4.—La fecha de comienzo de aplicación del régimen previsto en la Ley 29/72 a los efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 5.º será 1 de diciembre de 1987.

5.—Los porcentajes aplicables al valor de los productos vendidos por la entidad a efectos del cálculo de subvenciones se fijan hasta el 3, 2 y 1 por ciento respectivamente durante los tres primeros años de funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios.

6.—El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro primeros años al valor base de los productos entregados a la Entidad por sus miembros a efectos de acceso al crédito oficial será el 70%.

7.—La Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias procederá a la inscripción previa de la Entidad Calificada.

8.—Elevar la presente calificación previa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento y ratificación, así como por su inscripción en el Registro Especial de A.P.A.

El Consejero de Agricultura y Comercio,  
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

**RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987,  
sobre calificación previa de «COVALAR»  
Sociedad Cooperativa Limitada como  
Agrupación de Productores Agrarios, a los  
efectos de la Ley 29/1972 de 22 de julio.**

A propuesta de la Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias, visto el expediente y de conformidad con el R. D. 3539/1981 en virtud de las facultades que me han sido conferidas, he tenido a bien resolver lo siguiente:

1.—Calificar previamente «COVALAR», Sociedad Cooperativa Limitada con domicilio social en Coria, Avda. Virgen de Argeme, número 9 entreplanta, como Agrupación de Productores Agrarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1972 de 22 de julio.

2.—La calificación se otorga para el grupo de productos hortofrutícolas y cereales.

3.—El ámbito geográfico de actuación de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios será la provincia de Cáceres.

4.—La fecha de comienzo de aplicación del régimen previsto en la Ley 29/72 a los efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 5.º será 1 de octubre de 1987.

5.—Los porcentajes aplicables al valor de los productos vendidos por la entidad a efectos del cálculo de subvenciones se fijan hasta el 3, 2 y 1 por ciento respectivamente durante los tres primeros años de funcionamiento de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios.

6.—El porcentaje máximo aplicable durante los cuatro primeros años al valor base de los productos entregados a la Entidad por sus miembros a efectos de acceso al crédito oficial será el 70%.

7.—La Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias procederá a la inscripción previa de la Entidad Calificada.

8.—Elevar la presente calificación previa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento y ratificación, así como por su inscripción en el Registro Especial de A.P.A.

El Consejero de Agricultura y Comercio,  
FRANCISCO AMARILLO DOBLADO

**CONSEJERIA DE INDUSTRIA  
Y ENERGIA**

**RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987,  
de la Consejería de Industria y Energía de  
la Junta de Extremadura en Badajoz, auto-  
rizando el establecimiento de la instala-  
ción eléctrica que se cita.**

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto

2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

**AUTORIZAR** a Iberduero, S.A., la instalación eléctrica cuyas características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo n.º 9 línea a C.T. Tiriñuelos n.º 1.

Final: C.T. n.º 3 Tiriñuelos existente.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km: 0'869.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac de 3x54'6 mm.<sup>2</sup> de sección.

Apoyos: Hormigón.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Zona Tiriñuelos en Guareña.

Finalidad de la instalación: Mejorar zona riegos.

Presupuesto pesetas: 1.325.313.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 10.177/12.231.

**DECLARAR**, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 30 de noviembre de 1987.

El Jefe del Servicio,

*RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

**AUTORIZAR** a Iberduero, S.A., la instalación eléctrica cuyas características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo n.º 9 línea a C.T. Tiriñuelos n.º 1.

Final: C.T. n.º 2 Tiriñuelos existente.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km: 0'82.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac de 3x54'6 mm.<sup>2</sup> de sección.

Apoyos: Hormigón.

Aisladores: Cristal-cadena.

Emplazamiento: Zona Tiriñuelos en Guareña.

Finalidad de la instalación: Mejorar zona riegos.

Presupuesto pesetas: 1.139.760.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 10.177/12.232.

**DECLARAR**, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 30 de noviembre de 1987.

El Jefe del Servicio,

*RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

**AUTORIZAR** a Iberduero, S.A., la instalación eléctrica cuyas características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo 29 línea Valdetorres-Yelbes.

Final: C.T. n.º 1 que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km: 1'128.

Tensión de servicio: 13'2 V.

Conductores: Al-Ac 3x54'6 mm.<sup>2</sup> de sección.

Apoyos: Hormigón y metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

**ESTACION TRANSFORMADORA: Tiriñuelos nº 1**

Emplazamiento: Zona Tiriñuelos en Guareña.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 50 KVA.  
 Relación de transformación: 13'2/0'22-0'127 KV.  
 Finalidad de la instalación: Mejorar zona riegos.  
 Presupuesto pesetas: 1.692.999.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Referencia: 10.177/12.233.

**DECLARAR**, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 30 de noviembre de 1987.

El Jefe del Servicio,

*RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de Prerreducidos Integrados del Suroeste de España (PRESUR, S.A.), con domicilio en Claudio Coello, 20, Madrid, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

**AUTORIZAR** a Prerreducidos Integrados del Suroeste de España, la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo sin número L.M.T. a Higuera la Real.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Tipo: Aérea y subterránea.  
 Longitud en Km: 1'258.  
 Tensión de servicio: 15 KV.  
 Conductores: Al-Ac de 31'10 mm. <sup>2</sup> de sección y Al de 95 mm. <sup>2</sup>.  
 Apoyos: Metálicos galvanizados.  
 Aisladores: Cristal-cadena.  
 Capacidad de Transporte: 20 KV.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Junto al mojón indicador del Km. 130 de la carretera N-435, en término de Higuera la Real.  
 Tipo: Interior.  
 Potencia: 630 KVA.  
 Relación de transformación: 15.000-20.000 ± 5%/398-230 V.  
 Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica a bombas de agua para limpieza de mineral.  
 Presupuesto pesetas: 5.704.972.  
 Procedencia de los materiales: Nacionales.  
 Referencia: 6/277.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 30 de noviembre de 1987.

El Jefe del Servicio,

*RESOLUCION de 2 de diciembre de 1987, del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a petición de D. Manuel y D. Gonzalo Mundi Pizarro, con domicilio en c/. San Roque, 8, Siruela, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

**AUTORIZAR** a D. Manuel y D. Gonzalo Mundi Pizarro, la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo a determinar línea Talarrubias-Siruela.  
 Final: C.T. que se describe.  
 Tipo: Aérea.  
 Longitud en Km: 0'124.  
 Tensión de servicio: 22 KV.  
 Conductores: Al-Ac de 3x31'10 mm. <sup>2</sup> de sección.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Aisladores: Cristal-cadena.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: Finca del peticionario en Siruela.  
 Tipo: Intemperie.  
 Potencia: 50 KVA.