

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca en T.M. de Madrigal de la Vera.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 \pm 5% 398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 2.102.075.

Finalidad: Electrificación rural.

Referencia: A.T. 4.219.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 14 de marzo de 1988.

El Jefe de Planificación y Seguimiento
del Servicio Territorial,

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Julián Villa Martín y 5 más, con domicilio en Madrid, Avda. Puerto Padre Piquer, 58, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR a Julián Villa Martín y 5 más el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo Iberduero-Vera Alta, s/n.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Villanueva de la Vera.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 112.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores: Al-Ac de 31,1 mm. ²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Los Barreros. Villanueva de la Vera.

Número de transfor.: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 \pm 5% 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.708.709.

Finalidad: Casas de Campo.

Referencia: A.T. 4.212.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 14 de marzo de 1988.

El Jefe de Planificación y Seguimiento
del Servicio Territorial,

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, con domicilio en Madrid, C/ Zurbarano, 3, solicitando autorización de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Servicio Territorial de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

AUTORIZAR al Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. línea A.T. circunvalación de Jaraíz de la Vera

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera.

Tipo: Subterránea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 160.

Materiales: Conductores: Al (3x50 mm.) $\}$ aislamiento en seco.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Ctra. Plasencia-Arenas S. Pedro, T. M. Jaraíz.

Número de transfor.: 2.

Tipo: Interior.

Potencia: 100 + 200 KVA.

Relación de transformación: 13.200/380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 3.850.411.

Finalidad: Suministro de fuerza y alumbrado a Centro de Acondicionamiento y Fermentación de Tabaco.

Referencia: A.T. 4.320.