

Número de transfor.: 4 y una Subest. Transf.
 Tipo: Subestación 250. Interior 100 KVA. Intemperie
 50, 25 y 10.

Potencia: $100 + 50 + 25 + 10 = 185$.

Relación de transformación: $44.000/13.200 \pm 5\%$
 380-220 V.

Presupuesto en pesetas: 17.206.014.

Finalidad: Viviendas, regadíos e instalaciones agro-
 ganaderas.

Referencia del expediente: A.T. 4.192.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
 no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
 de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
 trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
 Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 23 de marzo de 1988.

El Jefe de Planificación y Seguimiento
 del Servicio Territorial,

*RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, del
 Servicio Territorial de la Consejería de In-
 dustria y Energía de la Junta de Extrema-
 dura en Badajoz, autorizando y declarando
 en concreto, de utilidad pública, el estable-
 cimiento de la instalación eléctrica que se
 cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territo-
 rial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
 con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, solici-
 tando autorización, y declaración, en concreto, de utili-
 dad pública, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
 nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, y en el
 Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dis-
 puesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde-
 nación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
 el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas
 características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 4 línea seccionamiento Ro-
 deo-C.T. número 3.

Final: C.T. número 3.

Término municipal afectado: Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio: 15/20 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,150.

Emplazamiento de la línea: Zona Rodeo, en Jerez de
 los Caballeros.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: Tipo 1.

Relación de transformación: 20.000/0,127/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Jerez de los Caballeros. Zona El Ro-
 deo en Jerez de los Caballeros.

Presupuesto en pesetas: 891.788.

Finalidad: Mejora suministro al sector.

Referencia del expediente: 06/AT 001788-012383.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLI-
 CA de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos
 señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa
 y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
 Reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
 no cuente el peticionario de la misma con el Acta de
 Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites
 que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto
 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 22 de marzo de 1988.

El Jefe del Servicio,

*RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, del
 Servicio Territorial de la Consejería de In-
 dustria y Energía de la Junta de Extrema-
 dura en Badajoz, autorizando y declarando
 en concreto, de utilidad pública, el estable-
 cimiento de la instalación eléctrica que se
 cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territo-
 rial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
 con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, solici-
 tando autorización, y declaración, en concreto, de utili-
 dad pública, cumplidos los trámites reglamentarios orde-
 nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, y en el
 Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dis-
 puesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde-
 nación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
 el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas
 características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 14, línea carretera Palomas.

Final: Apoyo número 44.

Término municipal afectado: Villafranca de los
 Barros.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio: 20 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en Kms.: 4,614.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 31.

Crucetas: Bóveda, cero.