

EL SOLICITANTE DECLARA, que son ciertos los datos anteriormente reseñados y que no percibe ninguna otra Ayuda, Beca o Subvención procedente de Organismos Públicos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 31.2 del Convenio Colectivo del Personal Laboral que presta servicios en la Junta de Extremadura,

SOLICITA, la concesión de una Beca para libros y matrícula a cada uno de mis hijos señalados en el apartado 4 anterior.

_____ a _____ de _____ de 1.9 _____

Fdo.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA.--

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Y TRABAJO.-- C/ Reyes Huertas, 1-3.-- M E R I D A.--

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea aérea a 13,2 KV. Cáceres-Malpartida de Cáceres.

Final: C.T. de CAMPSA proyectado.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipos de línea: Aérea trifásica 1 circuito.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Conductores: Al-Ac de 31,1 mm.²

Longitud total en Kms.: 1,071.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

N.º total de apoyos: 8

Crucetas: Metálicas tipo bóveda.

Aisladores: Vidrio tipo cadena.

Emplazamiento de la línea: Fincas Rega, Zafrilla y Majón.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Potencia total en KVA: 25.

Relación de transformación: 13.200/380-220 V.

Emplazamiento: Gasolinera CAMPSA.

Calle o paraje: Km. 6,000 Ctra. N-521 Cáceres-Valencia de Alcántara.

Término municipal: Cáceres.

INSTALACIONES BAJA TENSION

Voltaje: 380/220.

Abonados previstos: 1

Presupuesto en pesetas: 2.818.230.

Finalidad: Suministro eléctrico a estación de servicio de CAMPSA.

Referencia del expediente: A.T. 4.455.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n de la línea aérea doble circuito denominada Santana-Unión Española de Explosivos.
Final: Centros de transformación proyectados.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en KV: 13,2.
Conductores: Al-Ac de 54,6 mm.², P3P-FV-Al. de 3x150 mm.², P3P-FV-Al. de 3x150 mm.².
Longitud total en Kms.: 0,589.
Apoyos: Metálicos y hormigón.
N.º total de apoyos: 3
Crucetas: Metálicas tipo bóveda.
Aisladores: Vidrio tipo cadena.
Emplazamiento de la línea: Urbanización Aldea Moret.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Interior.
Número de transformadores: 4.
Potencia total en KVA: 2.520.
Relación de transformación: 13.200/380-220 V.
13.200/380-220 V.
Emplazamiento: Urbanización Aldea Moret.
Calle o paraje: Barrio de la Abundancia.
Término municipal: Cáceres.

INSTALACIONES BAJA TENSION

Voltaje: 220/380 V.
Presupuesto en pesetas: 13.741.495.
Finalidad: Suministro de energía a urbanización.
Referencia del expediente: A.T. 4.462.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n de la línea aérea denominada Jer-te de la subestación de Plasencia.
Final: Centros de transformación proyectados.
Término municipal afectado: Plasencia.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en KV: 13,2.
Conductores: P3P-FV-Al. de 3x150 mm.².
Longitud total en Kms.: 0,165.
Emplazamiento de la línea: Urbanización Nueva Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Interior.
Número de transformadores: 1.
Potencia total en KVA: 400.
Relación de transformación: 13.200/380-220 V.
Emplazamiento: Urbanización Nueva Plasencia.
Término municipal: Plasencia.

INSTALACIONES BAJA TENSION

Voltaje: 380/220 V.
Presupuesto en pesetas: 4.676.657.
Finalidad: Suministro eléctrico a urbanización.
Referencia del expediente: A.T. 4.457.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Ordenados 2.

Final: C.T. Ordenandos 4 que se describe.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,200.
 Emplazamiento de la línea: Parcela P8-B, Plan Parcial Los Ordenandos.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000.
 Potencia total en transformadores: 630 KVA.
 Emplazamiento: Badajoz, Plan parcial Los Ordenandos.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Ordenandos 4.
 Final: Apoyo D/C línea Cementerio 2.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,060.
 Emplazamiento de la línea: Plan Parcial Los Ordenandos.
 Presupuesto en pesetas: 4.885.943.
 Finalidad: Electrificación 66 viviendas en Los Ordenandos.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012431.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 24 de la línea C.T. Polígono El Nevero número 6-C.T. Urbanización Río Caya.

Final: C.T. Frontera Campomayor proyectado.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en KV: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en Kms.: 1,442.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 8.
 Crucetas: Tresbolillo.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Finca de D. Antonio Alvarez Joven junto a frontera de Campomayor en el T.M. de Badajoz.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 100 KVA.
 Emplazamiento: Badajoz, Frontera de Campomayor en el T.M. de Badajoz.
 Presupuesto en pesetas: 0.
 Finalidad: Mejora del suministro de la zona.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012441.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea C.T. Mutualidades. C.T. El Pilar.
 Final: C.T. Hospital Provincial.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,120.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000.
 Potencia total en transformadores: 630 KVA.
 Emplazamiento: Badajoz, C/ Nueva entre Ronda del Pilar y C/ Pedro de Valdivia en Badajoz.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Hospital Provincial.
 Final: Línea subterránea, antiguo C.T. Hospital-C.T. Banco de Bilbao.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,060.
 Presupuesto en pesetas: 3.130.462.
 Finalidad: Mejora del servicio.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012461.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Centro de Seccionamiento Matadero de Olivenza.
 Final: C.T. San Jorge de Alor.
 Término municipal afectado: Olivenza.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en KV: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en Kms.: 4,797.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 28.
 Crucetas: Tresbolillo.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: «San Jorge de Alor».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000/0,220/0,127.
 Potencia total en transformadores: 160 KVA.
 Emplazamiento: San Jorge de Olivenza, Ctra. de Olivenza-San Jorge, p.k. 5,300.
 Presupuesto en pesetas: 10.695.580.
 Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012460.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 28.000/20.000.0,230-0,133.
 Potencia total en transformadores: 250 KVA.
 Emplazamiento: Guadiana del Caudillo. Nueva Urbanización en Guadiana del Caudillo.
 Presupuesto en pesetas: 4.240.611.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica en B.T. a la Urbanización promovida por el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012121.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000.
 Potencia total en transformadores: 25 KVA.
 Emplazamiento: Llerena, junto a Sub. Llerena.
 Presupuesto en pesetas: 607.608.
 Finalidad: Suministra energía eléctrica en B.T. a las Oficinas Cia. Sevillana de Electricidad.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012469.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea media de Las Torres-C.T. núm. 1 en Valencia del Ventoso.
 Final: C.T. descrito.
 Término municipal afectado: Valencia del Ventoso.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 15-20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,060.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: C/ Calzada, s/n., en el

solar de la Cooperativa del Campo de Valencia del Ventoso.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15.000.
 Potencia total en transformadores: 200 KVA.
 Emplazamiento: Valencia del Ventoso, Cooperativa Almazara, C/ Calzada.
 Presupuesto en pesetas: 2.060.920.
 Finalidad: Mejora de instalación eléctrica.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012470.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000.
 Potencia total en transformadores: 250 KVA.
 Emplazamiento: Badajoz, C/ Asunción (La Nuneta) en Badajoz.
 Presupuesto en pesetas: 2.922.873.
 Finalidad: Mejora del servicio.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 001788-012471.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de febrero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie (ETD).
 Número de transformadores: 3.
 Potencia total en KVA: 6.335.
 Relación de transformación: 45/13,2 KV., 44.000/3/220 V., 13.200/380-220 V.
 Emplazamiento: Finca El Robledo.
 Calle o paraje: El Robledo.
 Término municipal: Losar de la Vera.
 Presupuesto en pesetas: 47.053.500.
 Finalidad: Estación transformadora de distribución.
 Referencia del expediente: A.T. 4.458.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

En Cáceres, a 19 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S. A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Estructuras de la ETD de Castuera.
 Final: Apoyo número 43 instalado en la primera fase.
 Término municipal afectado: Castuera.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en KV.: 22.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio-acero.
 Longitud total en Kms.: 6,682.
 Apoyos: Metálico, hormigón.
 Número total de apoyos de la línea: 42.
 Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: T.M. de Castuera.
 Presupuesto en pesetas: 14.854.123.
 Finalidad: Mejora del servicio de la zona.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 010177-012443.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 7 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea aérea a 13,2 KV. Cáceres-Malpartida de Cáceres.
 Final: C.T. de CAMPSA proyectado.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipos de línea: Aérea trifásica 1 circuito.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Conductores: Al-Ac de 31,1 mm.
 Longitud total en Kms.: 1,071.
 Apoyos: Metálicos y hormigón.
 N.º total de apoyos: 8
 Crucetas: Metálicas tipo bóveda.
 Aisladores: Vidrio tipo cadena.
 Emplazamiento de la línea: Fincas Rega, Zafrilla y Majón.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Potencia total en KVA: 25.
 Relación de transformación: 13.200/380-220 V.
 Emplazamiento: Gasolinera CAMPSA.
 Calle o paraje: Km. 6,000 Ctra. N-521 Cáceres-Valencia de Alcántara.
 Término municipal: Cáceres.

INSTALACIONES BAJA TENSION

Voltaje: 380/220.
 Abonados previstos: 1

Presupuesto en pesetas: 2.818.230.

Finalidad: Suministro eléctrico a estación de servicio de CAMPSA.

Referencia del expediente: A.T. 4.455.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n de la línea aérea doble circuito denominada Santana-Unión Española de Explosivos.
Final: Centros de transformación proyectados.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en KV: 13,2.
Conductores: Al-Ac de 54,6 mm.², P3P-FV-Al. de 3x150 mm.², P3P-FV-Al. de 3x150 mm.².
Longitud total en Kms.: 0,589.
Apoyos: Metálicos y hormigón.
N.º total de apoyos: 3
Crucetas: Metálicas tipo bóveda.
Aisladores: Vidrio tipo cadena.
Emplazamiento de la línea: Urbanización Aldea Moret.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Interior.
Número de transformadores: 4.
Potencia total en KVA: 2.520.
Relación de transformación: 13.200/380-220 V. 13.200/380-220 V.
Emplazamiento: Urbanización Aldea Moret.
Calle o paraje: Barrio de la Abundancia.
Término municipal: Cáceres.

INSTALACIONES BAJA TENSION

Voltaje: 220/380 V.
Presupuesto en pesetas: 13.741.495.
Finalidad: Suministro de energía a urbanización.
Referencia del expediente: A.T. 4.462.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de enero de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n de la línea aérea denominada Jer-te de la subestación de Plasencia.
Final: Centros de transformación proyectados.
Término municipal afectado: Plasencia.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en KV: 13,2.
Conductores: P3P-FV-Al. de 3x150 mm.².
Longitud total en Kms.: 0,165.
Emplazamiento de la línea: Urbanización Nueva Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Interior.
Número de transformadores: 1.
Potencia total en KVA: 400.
Relación de transformación: 13.200/380-220 V.
Emplazamiento: Urbanización Nueva Plasencia.
Término municipal: Plasencia.

INSTALACIONES BAJA TENSION

Voltaje: 380/220 V.
Presupuesto en pesetas: 4.676.657.
Finalidad: Suministro eléctrico a urbanización.
Referencia del expediente: A.T. 4.457.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de enero de 1988.