

V. Anuncios

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

ANUNCIO de 26 de mayo de 1988, de la Consejería de Educación y Cultura, para la contratación de las obras de Consolidación de la Torre Redonda en la Muralla de Cáceres.

Por Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de fecha 13 de mayo de 1988, se autoriza la contratación directa de las obras de consolidación de la Torre Redonda en la Muralla de Cáceres.

En consecuencia, se procederá por el sistema de concierto directo a la ejecución de las mencionadas obras, con un presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de 3.687.926 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en el artículo 19 de la ley 7/1987, de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 26 de mayo de 1988.

ANUNCIO de 26 de mayo de 1988, de la Consejería de Educación y Cultura, para la contratación de las obras de Consolidación Alcazaba de Trujillo.

Por Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de fecha 13 de mayo de 1988, se autoriza la contratación directa de las obras de consolidación Alcazaba de Trujillo.

En consecuencia, se procederá por el sistema de concierto directo a la ejecución de las mencionadas obras, con un presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de 13.627.064 pesetas.

Lo que se hace público a los efectos de lo prevenido en el artículo 19 de la ley 7/1987, de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 26 de mayo de 1988.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento, con domicilio en Abertura, solicitando autorización administrativa

para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 3 línea Iberduero, Abertura-Campo Lugar.

Final: C.T.

Término municipal afectado: Abertura.

Tipos: Aérea.

Tensión de servicio: 22 KV.

Longitud en m.: 140.

Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores: Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Abertura.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 22.000 + 5%, 380/220 V.

Presupuesto en pesetas: 805.621.

Finalidad: Abastecimiento de agua.

Referencia del expediente: A.T. 4.187.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de noviembre de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento de Abertura, con domicilio en Abertura, Plaza del Generalísimo, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 21 línea Campo Lugar-Villamesías.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Abertura.

Tipos: Aérea.

Tensión de servicio: 22 KV.

Longitud en m.: 15.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio, tipo cadena. Conductores: Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Salida de Abertura.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 22.000 + 5%, 380/220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.751.282.

Finalidad: Coopt. Molino de Piensos.

Referencia del expediente: A.T. 4.227.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de noviembre de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Daniel Palacios Palacios y otro, con domicilio en Casas del Castañar, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 1 línea alimentación a Barado, de Eléctrica del Oeste, S.A.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Casas del Castañar.

Tipos: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 12.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio. Conductores: Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: El Cerro. Casas del Castañar.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 + 5%, 220/127 V.

Presupuesto en pesetas: 701.427.

Finalidad: Restaurante.

Referencia del expediente: A.T. 4.284.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de noviembre de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de D. Demetrio García García, con domicilio en Zarza de Granadilla, Paraje los Tejaritos, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Paraje los Tejaritos.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 + 5%, 398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 70.000.

Finalidad: Aumento de potencia en C.T. de 10 a 25 KVA para suministro de energía a Taller de Carpintería de Madera a D. Máximo Fontanez Blanco.

Referencia del expediente: A.T. 3.508.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de diciembre de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de José Gil Méndez, con domicilio en Móstoles (Madrid), c/ Juan Ramón Jiménez, 5-3.º B, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Vega.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$,
380/220 V.

Presupuesto en pesetas: 1.139.480.

Finalidad: Riegos.

Referencia del expediente: A.T. 4.176.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 23 de mayo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CONINSA, con domicilio en c/ General Franco, 21, Villanueva de la Vera (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea de D. Augusto Cordobés, apoyo de final de línea.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Villanueva de la Vera.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 288.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac de 3x31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: M.U.P. Villanueva de la Vera.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: $13.200 \pm 5\%$,
398/230 V.

Presupuesto en pesetas: 1.836.314.

Finalidad: Planta de Construcción de Presa.

Referencia del expediente: A.T. 4.152.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial

y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Isabel Sánchez-Ocaña López de Berges,, con domicilio en c/ del Rey, 8, Plasencia (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Fresnedoso.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 50 KVA.

Relación de transformación: 13.200/398-230 V.

Presupuesto en pesetas: 735.000.

Finalidad: Aumento de potencia de 25 a 50 KVA para secaderos de tabaco.

Referencia del expediente: A.T. 3.801.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de septiembre de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Angel de Matías García, con domicilio en c/ Soria, 11, Jaraíz de la Vera (Cáceres), solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. línea a ETD - Puente Cuatero - Jara Romeral.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Jaraiz de la Vera.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.
 Longitud en m.: 15.
 Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio tipo cadena. Conductores Al-Ac de 31,10 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Jara-Talayuela.
 Número de transformador: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 25 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 + 5%,
 380/220 V.
 Presupuesto en pesetas: 949.780.
 Finalidad: Secadero tabaco y riegos.
 Referencia del expediente: A.T. 4.184.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de mayo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento, con domicilio en La Granja, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. línea derivación de la general de Villar-La Granja de Eléctrica del Oeste, S.A.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: La Granja.
 Tipo: Aérea.
 Tensión de servicio: 13,2 KV.
 Longitud en m.: 864.
 Materiales: Apoyos metálicos. Cruceas metálicas. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: La Granja.
 Número de transformador: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 10 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 ± 5%,
 380/230 V.

Presupuesto en pesetas: 2.343.424.
 Finalidad: Elevación de aguas.
 Referencia del expediente: A.T. 4.236.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de agosto de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición del Ayuntamiento de Losar de la Vera, con domicilio en Losar de la Vera, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Iberduero Cuaterno-Centenillo.
 Apoyo s/n.
 Final: CC.TT.
 Término municipal afectado: Losar de la Vera.
 Tipo: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio: 13,2 KV.
 Longitud en m.: Aérea = 210 ± Subterránea
 160+20=180 m.
 Materiales: Apoyos metálicos y hormigón. Cruceas metálicas y hormigón.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Robledo. Losar de la Vera.
 Número de transformador: 9 (uno legalizado, el núm. 9).
 Tipo: Interior e intemperie.
 Potencia: 100+160+160+100+160+125+75+50
 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 + 5%,
 380/220 V.
 Presupuesto en pesetas: 27.028.888.
 Finalidad: Secaderos de tabaco.
 Referencia del expediente: A.T. 3.517.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el

expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de diciembre de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Sebastián Parra Molano, con domicilio en Navalmoral de la Mata, Apartado Correos 151, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 11 línea Jara del Romeral.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Talayuela.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 357.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio tipo cadenas. Conductores Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca La Jara.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 13.200/380/220 V.

Presupuesto en pesetas: 2.438.191.

Finalidad: Riegos.

Referencia del expediente: A.T. 4.336.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 11 de mayo de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Te-

rritorial a petición de Mariano López Rodríguez y Eusebio Saldaña Carrasco, con domicilio en Madrid, c/ Cáceres, 45, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n. antigua línea suministro a Casatejada de Iberduero, S.A.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Casatejada.

Tipo: Aérea.

Tensión de servicio: 13,2 KV.

Longitud en m.: 10.

Materiales: Apoyos metálicos. Aisladores de vidrio. Conductores Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Boyeril.

Número de transformador: 1.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380/220

V.

Presupuesto en pesetas: 1.429.108.

Finalidad: Suministro a 3 viviendas y a grupo motobomba para suministro de agua a las mismas.

Referencia del expediente: A.T. 4.125.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de noviembre de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de JARCHA, S.A., con domicilio en Talayuela, c/ Martínez Camargo, 54, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. de Iberduero Grupo Cesáreo Encabo.

Final: C.T. de la propiedad.

Término municipal afectado: Talayuela.

Tipo: Subterránea.
Tensión de servicio: 13,2 KV.
Longitud en m.: 183.
Materiales: Conductores Al 50 mm.2.

Presupuesto en pesetas: 1.236.835.
Finalidad: Sustitución de la línea aérea existente para la interconexión del C.T. de la propiedad con las líneas de la Cía. Iberduero.
Referencia del expediente: A.T. 1.583.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de abril de 1987.



DIARIO OFICIAL
DE

EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Calle Reyes Huertas, 1 Teléfono 924 / 30 12 61
MERIDA (Badajoz)