

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000.

Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: Zafra, c/ Virgen de Guadalupe.

Presupuesto en pesetas: 520.000.

Finalidad: Mejora suministro en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012524.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de julio de 1988.

ANUNCIO de 15 de julio de 1988, autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Cable C.T. Polígono San Fernando número 1 (188)-Polígono San Fernando número 5 (192).

Final: C.T. Seminario.

Términos municipales afectados: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,050.

Emplazamiento de la línea: Seminario en Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 911.585.

Finalidad: Mejora suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012532

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 15 de julio de 1988.

ANUNCIO de 15 de julio de 1988, autorización administrativa de la instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Parque Castelar, 2, Badajoz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 28,000 / 20,000 / 20,000 / 0,230 / 0,133.

Potencia total en transformadores: 3.130 (KVA).

Emplazamiento: Puebla de la Calzada, fábrica de conservas Martinete, ctra. del cementerio.

Presupuesto en pesetas: 2.034.243.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012533

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 15 de julio de 1988.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 1988, autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Avenida del Agua (0298).

Final: Apoyo derivación al C.T. Tabacalera.

Términos municipales afectados: Badajoz.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,250.

Emplazamiento de la línea: Avenida del Agua.

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 3 (a instalar) de la línea C.T. Cervera-Sub. Nevero.

Final: C.T. Avenida del Agua (0298).

Términos municipales afectados: Badajoz.

Tipos de línea: subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,030.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Cero.
 Aisladores: tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Avenida del Agua.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz, Avenida del Agua (0298).
 Presupuesto en pesetas: 5.141.287.
 Finalidad: Mejora del suministro de energía en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT 001788-012557-12558.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de septiembre de 1988.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 1988, autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Subestación Monturio.
 Final: C.T. Afligidos.
 Términos municipales afectados: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 5/20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,950.
 Emplazamiento de la línea: Suárez de Figueroa, Plaza de San José, Plaza Alta, Castillo, Campillo, Traseras Eugenio Hermoso y C.T. Afligidos.
 Presupuesto en pesetas: 7.948.339.
 Finalidad: Mejora de la red.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012556

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de septiembre de 1988.

ANUNCIO de 14 de septiembre de 1988, autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 4 de la nueva línea Olivenza-San Jorge, propiedad de CSE.
 Final: C.T. proyectado.
 Términos municipales afectados: Olivenza.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio acero.
 Longitud total en kms.: 0,051.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Finca «La Quinta de San Juan», propiedad de don Clemente Heredero.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 30 (KVA).
 Emplazamiento: Olivenza, finca «La Quinta de San Juan», término municipal de Olivenza.
 Presupuesto en pesetas: 1.239.354.
 Finalidad: Mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012540.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de septiembre de 1988.