

Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio acero.
 Longitud total en Kms.: 0,175.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Recinto ferial.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformador: 1.
 Relación de transformación: 20,000 / 15,000.
 Potencia total en transformadores: 630 KVA.
 Emplazamiento: Zafra. Recinto ferial.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. número 1, expediente 22442.
 Final: C.T. número 2 que se describe.
 Término municipal afectado: Zafra.
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 15-20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,160.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Recinto ferial de Zafra.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformador: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 20,000.
 Potencia total en transformadores: 630 KVA.
 Emplazamiento: Zafra. Recinto ferial.
 Presupuesto en pesetas: 21.226.857.
 Finalidad: Electrificación recinto ferial.
 Referencia del expediente: 06/A.T. 022442-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de octubre de 1988.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Dionisio Torrero Campos, con domicilio en Garganta la Olla, c/ Pajuelo, n.º 14, solicitando autorización administrativa para el estable-

cimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea A.T. Ayuntamiento de Collado de la Vera, apoyo número 9.
 Final: C.T. «Prado-Grande».
 Término municipal afectado: Collado de la Vera.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio: 13,2 KV.
 Longitud en m.: 340.
 Materiales: Apoyos metálicos. Crucetas metálicas. Aisladores 1503. Conductores Al-Ac 31,1 mm.2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Prado-Grande.
 Número de transformador: 1.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 15 KVA.
 Relación de transformación: 13.200 ± 5% 380-220.
 Presupuesto en pesetas: 1.475.766.
 Finalidad: Electrificación finca.
 Referencia del expediente: A.T. 3.763.

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de abril de 1987.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica de Monesterio, S.A., con domicilio en Sevilla, Pastor y Landero, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 57 L.M.T. Entronque-Puebla del Maestre.
 Final: C.T. número 3 de Puebla del Maestre.
 Término municipal afectado: Puebla del Maestre.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio: 15 KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio acero.
 Longitud total en Kms.: 0,527.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 5.
 Crucetas: Tresbolillo.