AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Sánchez Merino, José Luis, con domicilio en Cabezuela del Valle, carretera s/n, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo a intercalar en L.A.T. de suministro a Convento de Madre Josefina.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Cabezuela del Valle.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales. Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en kilómetros: 0,147.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio. Emplazamiento de la línea: Paraje «Cotarrillo».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13.200/0230/0,127.

Potencia total en transformadores: 70 KVA.

Emplazamiento: Cabezuela del Valle, paraje «Cotarrillo».

Presupuesto en pesetas: 833.589. Finalidad: Mejora en el sector.

Referencia del expediente: 10/AT-004608-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de febrero de 1989.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, calle Grande, número 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Grupo Nuevas Viviendas.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Alange.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 22. Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kilómetros: 0,353.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Tresbolillos-rectas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio. Emplazamiento de la línea: Calle Baños, en

Alange.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 22,000/0,230/0,133. Potencia total en transformadores: 160 KVA.

Emplazamiento: Alange, calle Baños. Presupuesto en pesetas: 6.490.665.

Finalidad: Atender el suministro eléctrico de la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001618-012608.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, y artículo 10 del Decreto 2,619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de febrero de 1989.

CONSEJERIA DE EMIGRACION Y ACCION SOCIAL

ANUNCIO de 27 de marzo de 1989, de la Consejería de Emigración y Acción Social, por el que se convoca Concurso para la Contratación del «Estudio de viabilidad de explotación industrial de Centros de Minusválidos».

Ante la necesidad de estudiar la viabilidad de explotación industrial de Centros de Minusválidos, se convoca un «Estudio de viabilidad de explotación industrial de Centros de Minusválidos».

Objeto: Adjudicación del estudio citado con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características Técnicas.

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: Durante los diez (10) días hábiles siguientes a partir del que aparezca este anuncio en el D.O.E.,