

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Sect. Polg. Nueva Ciudad (Núm. 4147).

Final: C.T. Polg. Nueva Ciudad n.º 2 (Núm. 4115).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,630.

Emplazamiento de la línea: C.T. Seccionamiento Polígono Nueva Ciudad en Mérida.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Mérida. Bellavista en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 1 (4114).

Final: C.T. Seccionamiento Polígono Nueva Ciudad (4147).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,510.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 1 (4114).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 400 KVA.

Emplazamiento: Mérida.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 2 (4115).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 3 (4116).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,130.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 2 (4115).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Mérida. Esquina C/ Bellavista y C/ E. Díaz Ando en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 3 (4116).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 4 (4117).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,320.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 3 (4116).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.

Emplazamiento: Mérida. Avda. L. Alvarez Lencero en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 4 (4117).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 5 (4118).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,380.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 4 (4117).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Mérida. Avda. de la Constitución en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 5 (4118).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 6 (4119).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,180.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 6 (4119).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 50 KVA.

Emplazamiento: Mérida. C/ Juan Ramón Jiménez en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 6 (4119).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 7 (4120).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,320.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 6 (4119).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Mérida. C/ J.M.A. Rubio en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 7 (4120).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 8 (4121).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,220.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 7 (4120).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 2.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 565 KVA.

Emplazamiento: Mérida. Bloque entre C/ María del Coro y Juan R. Jiménez.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 8 (4121).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 9 (4122).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,250.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 8 (4121).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Mérida. C/ Francisco Lozano Vicente en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 9 (4122).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 10 (4123).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,150.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 9 (4122).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 2.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 320 KVA.

Emplazamiento: Mérida. C/ Francisco Lozano Valiente.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 10 (4123).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 11 (4124).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,330.
Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 10 (4123).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N.º de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000/15,000.
Potencia total en transformadores: 250 KVA.
Emplazamiento: Mérida. C/ Cornalvo, en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 11 (4124).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 12 (4125).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,210.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 11 (4124).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 250 KVA.

Emplazamiento: Mérida. Avda. de la Constitución en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 12 (4125).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 13 (4126).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,310.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 12 (4125).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 50 KVA.

Emplazamiento: Mérida. C/ Mario Roso de Luna en Polígono Nueva Ciudad.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 13 (4126).

Final: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 1 (4114).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,460.

Emplazamiento de la línea: C.T. Polígono Nueva Ciudad Núm. 13 (4126).

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000.

Potencia total en transformadores: 400 KVA.

Emplazamiento: Mérida. C/ Vicente en Polígono Nueva Ciudad.

Presupuesto en pesetas: 6.951.013.

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del Expediente: 06/AT 001788-012572-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de febrero de 1989.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Cánovas del Castillo.

Final: C.T. descrito.

Término municipal afectado: Higuera la Real.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 12/20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,400.

Emplazamiento de la línea: C/ Del Rosario.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000.

Potencia total en transformadores: 160 KVA.

Emplazamiento: Higuera la Real. C/ Del Rosario.

Presupuesto en pesetas: 8.330.961.

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-012612.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de febrero de 1989.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 2 de la línea aérea M.T. 20 KV. del C.T. Aforos (1.996) al C.T. Telenal (1.727).

Final: Apoyo núm. 6 de la misma línea.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,500.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Finca «Telena», T.M. Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 599.444.

Finalidad: Desviación línea afectada por la erosión del río Guadiana.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-012614.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de marzo de 1989.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 y 0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.

Emplazamiento: Badajoz. Los Ordenandos, Edf. «Los Naranjos».

Presupuesto en pesetas: 3.385.873.

Finalidad: Mejora suministro en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-012615.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de marzo de 1989.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Cabeza del Puente (0021).

Final: C.T. Río (0179).

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,600.

Emplazamiento de la línea: C.T. Cabeza del Puente - C.T. Río.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Casas Uaguas (0035).