

Nueva Ciudad, Mérida), hasta las 12.00 horas del día 2 de octubre de 1989.

5.—Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se verificará en acto público por la Mesa de Contratación a las 11.00 horas del décimo día natural contado a partir del siguiente al de la presentación de proposiciones.

En caso de que el día de la presentación o apertura de proposiciones coincida con sábado, domingo o día inhábil, se celebrarán el siguiente día hábil.

6.—Documentos que deberán aportar los licitadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares según las circunstancias de cada licitador.

Mérida, 31 de agosto de 1989.

El Consejero
P.D./El Secretario General Técnico
JOSE CESTERO BAEZ

Referencias del expediente que se licita:

—Referencia: JE-CC-RF-12.

—Denominación: Asistencia Técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de «Ampliación y mejora de la carretera C-401, de Toledo a Mérida por Guadalupe. Tramo: Límite provincia de Toledo/N-V (Miajadas)».

—Presupuesto: 65.804.878 pesetas.

—Anualidades:

1989 3.690.476 pesetas.

1990 28.642.858 pesetas.

1991 33.471.544 pesetas.

—Plazo de ejecución: 31 de enero de 1992.

—Clasificación requerida: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría B.

**CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA Y COMERCIO**

ANUNCIO de 4 de abril de 1989, de la Con-

sejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 1 Línea A 13,2 KV de conexión entre el P. línea Trujillo-Madroñera y el P. 4a de la Línea Madroñera-Herguijuela.

Final: P. 4.a línea Línea A 13,2 KV. Madroñera-Herguijuela.

Términos municipales afectados: Madroñera.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en Kms.: 0,758.

Apoyos: Metálicos, hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo rígido, Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Madroñera.

Presupuesto en pesetas: 4.031.255.

Finalidad: Suministro a cooperativa textil.

Referencia del expediente: 10/AT-004616-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de abril de 1989.