

concreto, de su utilidad pública, referencia 10/AT-004627-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Ibersuero, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Rel. de transformación: 13,200/0,380/0.220/0,127.
Potencia total en transformadores: 100 KVA.
Emplazamiento: Carcaboso. Instalaciones Deportivas.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea. Subterránea, simplemente enter.
Longitud total en Kms.: 0,256.
Voltaje: 380/220-127.
Potencia: 80 KV.
Abonados previstos: 1
Presupuesto en pesetas: 2.003.052.
Finalidad: Mejora del suministro en la localidad.
Referencia del Expediente: 10/AT-004627-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de abril de 1989.

ANUNCIO de 21 de marzo de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, referencia 10/AT-004637-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Ultimo apoyo de la Derivación a C.T. núm. 1 de Gata.

Final: C.T. núm. 3 proyectado.
Términos municipales afectados: Gata.
Tipos de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en KV: 15.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-acero. Aluminio.
Longitud total en Kms.:0,400.
Apoyos: Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 1.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo rígido, material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Residencia de Ancianos de Gata.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 15,000/0380/0.220.
Potencia total en transformadores: 630 KVA.
Emplazamiento: Gata. Residencia de Ancianos.
Presupuesto en pesetas: 6.840.342.
Finalidad: Atender a la demanda de energía de la zona.
Referencia del Expediente: 10/AT-004637-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de marzo de 1989.

ANUNCIO de 21 de junio de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, referencia 06/AT-001788-012659.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable C.T. Asilo-C.T. Espronceda.
Final: C.T. proyectado.
Términos municipales afectados: Almendralejo.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en KV: 15/20.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-acero.