

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-18 línea sub. Jerez a C.T. N-1.  
Final: Apoyo N-25 línea sub. Jerez a C.T. N-1.  
Términos municipales afectados: Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en KV: 15.  
Materiales: Nacinales.  
Conductores: Aluminio-acero.  
Longitud total en kms.: 1,241.  
Apoyos: Metálico.  
Número total de apoyos de la línea: 7.  
Crucetas: Tresbolillo.  
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Finca «La Pipa».  
Presupuesto en pesetas: 3.017.735.  
Finalidad: Mejora de la red en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012664.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de junio de 1989.

---

*ANUNCIO de 28 de junio de 1989, autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-2 ramal a C.T. rectorado.  
Final: C.T. rectorado.  
Términos municipales afectados: Badajoz.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV: 20.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,250.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 3.  
Crucetas: Tresbolillos, cero.  
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Rectorado.  
Presupuesto en pesetas: 3.097.506.  
Finalidad: Mejora de la red en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012667.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de junio de 1989.

---

*ANUNCIO de 30 de junio de 1989, autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-5 línea sub. ctra. Alange-sub. pueblo.  
Final: Apoyo N-13 línea sub. ctra. Alange-sub. Puente Nuevo.  
Términos municipales afectados: Mérida.  
Tipos de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en KV: 20/15.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio-acero.  
Longitud total en kms.: 1,033.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 8.  
Crucetas: Tresbolillos.  
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Entre línea sub. ctra. Alange-sub. pueblo y línea sub. ctra. Alange-C.T. Puente Nuevo.  
Presupuesto en pesetas: 2.953.966.  
Finalidad: Mejora de la red en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012677.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda