

blecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea aérea a 15 KV E.T.D. Borbollón-Santibáñez el Alto.

Final: Apoyo número 16 de la línea actual a Santibáñez el Alto

Términos municipales afectados: Santibáñez el Alto.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 15.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en kms.: 9,146.

Apoyos: Metálicos-hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 58.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio

Emplazamiento de la línea: E.T.D. Borbollón-Santibáñez el Alto.

Presupuesto en pesetas: 14.709.407.

Finalidad: Línea a 15 KV para mejora del servicio.

Referencia del expediente: 10/AT-004703-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de julio de 1989.

ANUNCIO de 21 de julio de 1989, autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDUERO, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea M.T. Talarrubias-Fuenlabrada entre los apoyos 299 y 300.

Final: Centro de transformación proyectado.

Términos municipales afectados: Fuenlabrada de los Montes.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en KV: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,417.

Apoyos: Metálico-hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Fuenlabrada de los Montes, C.T. número 3.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Fuenlabrada de los Montes, Fuenlabrada de los Montes, C.T. número 3.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Aérea trenzada sobre fachada. Aérea trenzada sobre fachada. Aérea trenzada sobre fachada. Subterránea, bajo tubo.

Longitud total en kms.: 0,402.

Voltaje: 380/220-127.

Potencia: 0 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 4.574.483.

Finalidad: Mejorar el suministro a los abonados del sector y lograr una mejor distribución del consumo.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-011804.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de julio de 1989.

ANUNCIO de 24 de julio de 1989, autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDUERO, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Avenida de Yuste.

Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Jaraíz de la Vera.

Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en KV: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en kms.: 0,280.
Emplazamiento de la línea: Calles Tenerías, Varga y Clavel en Jaraíz de la Vera.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
Emplazamiento: Jaraíz de la Vera. Calle Clavel en Jaraíz de la Vera.
Presupuesto en pesetas: 5.596.062.
Finalidad: Línea subterránea de media tensión y C. de T. para mejora del servicio.
Referencia del expediente: 10/AT-004707-000000

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de julio de 1989.

ANUNCIO de 25 de julio de 1989, autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDUERO, S.A., con domicilio en Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea de M.T. a 13,2 KV y centro de transformación de 630 KVAS. en zona Residencia García de Paredes.

Final: C.T. proyectado.
Términos municipales afectados: Cáceres.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en KV: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en kms.: 0,280.
Emplazamiento de la línea: C.T. «Residencia García de Paredes» en Cáceres.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
Emplazamiento: Cáceres. «Residencia García de Paredes» en Cáceres.
Presupuesto en pesetas: 5.834.462
Finalidad: Línea subterránea de media tensión y Centro de Transformación «Residencia García de Paredes» en Cáceres.
Referencia del expediente: 10/AT-004742-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2.617/1966 y artículo 10 del Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de julio de 1989.

ANUNCIO de 25 de julio de 1989, autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo número 38 línea Azuaga-Magui-lla.

Final: C.T. proyectado.
Términos municipales afectados: Azuaga.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en KV: 15/28.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-acero.
Longitud total en kms.: 0,040.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Tresbolillos.
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Finca «Tarillas». Término municipal de Azuaga.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 28,000/15,000.