

V. Anuncios

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 22 de septiembre de 1989 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-37 línea a 13,2 Kv. Vivares-Ruecas.

Final: Apoyo N-32 de la línea proyectada.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 4,780.

Apoyos: Metálico-Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 34.

Crucetas: Varias.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Término municipal de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Don Benito. Término municipal de Don Benito.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-9 línea proyectada. Aguas arriba Río Ruecas.

Final: C.T. Morillo proyectado.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,145.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Charco del Toril, término municipal de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Don Benito. Charco del Toril, término municipal de Don Benito.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a 13,2 Kv. Riegos aguas arriba Río Ruecas.

Final: C.T. Quirós proyectado.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,010.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Palacio C.T. Quirós. Término municipal de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Don Benito. Palacio C.T. Quirós. Término municipal de Don Benito.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-22 de la línea a 13,2 Kv. Riegos aguas arriba Río Ruecas proyectado.

Final: C.T. Estrada proyectado.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,015.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Los Palacios en término municipal de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Don Benito. Los Palacios en término municipal de Don Benito.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-32 de la línea a 13,2 Kv. Riegos aguas arriba Río Ruecas proyectado.

Final: C.T. Suárez proyectado.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,264.

Apoyos: Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Varias.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Sierra Suárez (C.T. Suárez) en término municipal de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Don Benito. Sierra Suárez (C.T. Suárez) en término municipal de Don Benito.

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea a 13,2 Kv. E.T.D. Villanueva-Riegos 4 tramo.

Final: C.T. Riegos ID-99/174 proyectado.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 0,266.

Apoyos: Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Varias.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Agostadero. Término municipal de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 100 KVA.

Emplazamiento: Don Benito. Agostadero en término municipal de Don Benito.

Presupuesto en pesetas: 3.700.624.

Finalidad: Riegos margen derecha Río Guadiana.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-011484.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el

expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de septiembre de 1989.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 1989, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDUERO, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Estructuras de la E.T.D. El Robledo.

Final: Apoyo número 20 de la línea proyectada.

Términos municipales afectados: Losar de la Vera.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 44 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms.: 3,738.

Apoyos: Metálico-Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 23.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Término municipal de Losar de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 11.169.800.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la Zona de la Vera.

Referencia del expediente: 10/AT-004775-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66 y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de septiembre de 1989.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 1989, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.