

*ANUNCIO de 25 de julio de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea de M.T. a 13,2 Kv. y Centro de Transformación de 630 Kvas. en Zona Residencia García de Paredes.

Final: C.T. Proyectado.

Términos municipales afectados: Cáceres.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,280.

Emplazamiento de la línea: C.T. «Residencia García de Paredes» en Cáceres.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Núm. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.

Emplazamiento: Cáceres. «Residencia García de Paredes» en Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 5.834.462.

Finalidad: Línea subterránea de media tensión y Centro de Transformación «Residencia García de Paredes» en Cáceres.

Referencia del Expediente: 10/AT-004742-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de julio de 1989.

*ANUNCIO de 26 de julio de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 65 de la línea actual donde finaliza la primera fase.

Final: Apoyo núm. 125 de la línea que se proyecta.

Términos municipales afectados: Bronco (El).

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-acero.

Longitud total en Kms.: 9,646.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 60.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Montehermoso-Casar de Palomero, Segunda Fase.

Presupuesto en pesetas: 19.314.982.

Finalidad: Línea a 13,2 para mejora del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT-004704-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de julio de 1989.

*ANUNCIO de 8 de agosto de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Barras de la E.T.D. de Moraleja (Circunvalación II). Apoyo núm. 3 de la Circunvalación Moraleja I (Deriv. a C.T. núm. 1). Apoyo núm. 10 de la Circunv. II Moraleja.

Final: Apoyo núm. 14 de la línea proyectada. C.T. núm. 1, C.T. Capataces agrícolas.  
 Términos municipales afectados: Morajela.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV: 15.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio-acero. Aluminio-acero. Aluminio-acero.  
 Longitud total en Kms.: 2,085.  
 Apoyos: Metálicos y hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 15.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Moraleja.  
 Presupuesto en pesetas: 4.898.136.  
 Finalidad: Mejora del servicio en Moraleja.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-004720-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 8 de agosto de 1989.

*ANUNCIO de 10 de agosto de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subt. que une los CC.TT. Argentina-1 y Torre de Cáceres.  
 Final: C.T. Edificio Descubrimiento proyectado.  
 Términos municipales afectados: Cáceres.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,040.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Subterráneo.  
 Núm. de transformadores: 2.  
 Relación de transformación: 13,200/0,380.

Potencia total en transformadores: 1.260 KVA.  
 Emplazamiento: Cáceres. Calle Gabino Muriel, de Cáceres.  
 Presupuesto en pesetas: 6.768.195.  
 Finalidad: Línea subterránea de media tensión y Centro de Transformación «Edificio Descubrimiento» en Cáceres.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-004728-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de agosto de 1989.

*ANUNCIO de 14 de agosto de 1989, de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Celda de C.T. Miralvalle-3.  
 Final: C.T. Proyectado.  
 Términos municipales afectados: Plasencia.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,230.  
 Emplazamiento de la línea: Avda. Batallón de Ametralladoras, en Plasencia.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Subterráneo.  
 Núm. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.  
 Núm. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores: 1.030 KVA.  
 Emplazamiento: Plasencia. Avda. Batallón de Ametralladoras.  
 Presupuesto en pesetas: 10.061.579.  
 Finalidad: Construcción de una línea subterránea de media tensión de alimentación al nuevo Cen-