

V. Anuncios

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Eléctrica de Monesterio, S.A. con domicilio en Sevilla, Pastor y Landero, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-3. Línea Aguas Montemolín.
Final: C.T. Proyectado.
Términos municipales afectados: Montemolín.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en KV.: 15/20.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio acero.
Longitud total en Kms.: 0,118.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Tresbolillo metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Extramuros.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,398.
Potencia total en transformadores: 100 KVA.
Emplazamiento: Montemolín. Cerro Virgen de Gracia.
Presupuesto en pesetas: 1.500.000.
Finalidad: Suministro de energía a la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-014208-012763.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportu-

nas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de marzo de 1990

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Eléctrica de Monesterio, S.A. con domicilio en Sevilla, Pastor y Landero, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-7. Línea Circ. Monesterio.
Final: C.T. Proyectado.
Términos municipales afectados: Monesterio.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en KV.: 15/20.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio acero.
Longitud total en Kms.: 0,028.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 3.
Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Callejón de los Gitanos (Prol.)

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,398.
Potencia total en transformadores: 50 KVA.
Emplazamiento: Monesterio. Prolongación Callejón de los Gitanos.
Presupuesto en pesetas: 2.126.571
Finalidad: Suministro de energía a la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-014208 012764.