

Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,400.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Emplazamiento de la línea: Ctra. N-V Madrid-Lisboa proximidades frontera de Portugal.

#### LINEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo N-29 bis línea a frontera de Caya.  
 Final: C.T. Seccionamiento descrito.  
 Término municipal afectado: Badajoz.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,050.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Emplazamiento de la línea: Proximidades frontera de Caya.  
 Presupuesto en pesetas: 5.753.350.  
 Finalidad: Alimentación industrial textil.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012790 / 12791.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de abril de 1990.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo D/C número 11 Polígono (final de la línea alimentación A.T. al Polígono Industrial el Pabellón).  
 Final: Mismo apoyo (cierre en anillo).

Término municipal afectado: Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15-20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio-acero. Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 1,389.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 19.  
 Crucetas: Tresbolillo. Especial doble circuito.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Polígono El Pabellón en Jerez de los Caballeros.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
 Número de transformadores: 2.  
 Relación de transformación: 20,000 / 25,000.  
 Potencia total en transformadores: 500 (KVA).  
 Emplazamiento: Jerez de los Caballeros. Polígono Industrial El Pabellón.  
 Presupuesto en pesetas: 12.249.676.  
 Finalidad: Electrificación Polígono Industrial El Pabellón.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012794.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de abril de 1990.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo D/C N-5 línea Secc. Nudo-C.T. Ctra. Asland.  
 Final: Actual cable subterráneo D/C a C.T. N-4.  
 Términos municipales afectados: Los Santos de Maimona.

Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20/15.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,160.  
 Emplazamiento de la línea: C.T. N-4.  
 Presupuesto en pesetas: 1.809.821.  
 Finalidad: Mejora de la red en la zona.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-012795.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 25 de abril de 1990.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-32 línea circunvalación Jerez N-1.

Final: C.T. Gallardo N-1.

Término municipal afectado: Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20/15.

Materiales: Nacional.

Conductores: Aluminio-Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,800.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Especial doble circuito.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Junto al actual campo de fútbol de Jerez de los Caballeros.

Presupuesto en pesetas: 4.419.088.

Finalidad: Mejora del servicio en la zona por aumento de potencia.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012777.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

Badajoz, 25 de abril de 1990.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea subterránea C.T. Filipinas-Ctra. de Valverde.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Mérida.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15-20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,346.

Emplazamiento de la línea: Línea C.T. Filipinas-C.T. Ctra. de Valverde.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000.

Potencia total en transformadores: 630 (KVA).

Emplazamiento: Mérida, Avda. Juan Carlos I.

Presupuesto en pesetas: 5.555.876.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-012789.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el