

Final: C.T. Proyectado.  
 Términos municipales afectados: Plasencia.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Emplazamiento de la línea: Término municipal de Plasencia.  
 Presupuesto en pesetas: 1.695.972.  
 Finalidad: Mejora de Servicio.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-004085-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 24 de abril de 1990.

El Jefe del Servicio de Energía,  
 MANUEL GARCIA PEREZ

*RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Sánchez Pascual, Julián, con domicilio en Coria, Avda. Virgen de Argeme, 9 solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Sánchez Pascual, Julián el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n línea Moraleja a pantano Borbollón.

Final: C.T. Proyectado.  
 Términos municipales afectados: Mohedas.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio-Acero.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Aisladores: Tipo Suspendido. Material: Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Finca «La Mohe-da», Ctra. de Moraleja al pantano, Km. 4.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 15,000 / 0,380 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 25.  
 Emplazamiento: Mohedas. Ctra. Moraleja, Km. 4 del término municipal de Moheda de Gata.  
 Presupuesto en pesetas: 949.892.  
 Finalidad: Secaderos de tabaco.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-004233-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 3 de mayo de 1990.

El Jefe del Servicio de Energía,  
 MANUEL GARCIA PEREZ

*RESOLUCION del Servicio Territorial de la Consejería de Agricultura, Industria y Comercio de Badajoz, autorizando declarando, en concreto, de utilidad pública, el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana Electricidad, S.A. con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Llerena.  
 Final: Apoyo N-5 Línea Llerena-Bienvenida.  
 Términos municipales afectados: Llerena e Higuera de Llerena.