

Apoyos: Metálico-hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 2.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Santa Ana.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 Número de transformadores: Número 1.  
 Relación de transformación: 20,000/0,230  
 0,133.  
 Potencia total en transformadores en KVA:  
 100.  
 Emplazamiento: Santa Ana. Traseras de la  
 Cruz en el término municipal de Santa Ana.  
 Presupuesto en pesetas: 1.481.702.  
 Finalidad: Mejora de servicio eléctrico en la lo-  
 calidad de Santa Ana.  
 Referencia del expediente: 10/AT-004786-  
 000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio  
 mientras no cuente el peticionario de la misma con  
 el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento  
 de los trámites que se señalan en el Capítulo IV  
 del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 25 de septiembre de 1990.

El Jefe del Servicio de Energía,  
 MANUEL GARCIA PEREZ

*RESOLUCION del Servicio Territorial  
 de la Consejería de Agricultura, Indus-  
 tria y Comercio de Badajoz, autorizando  
 y declarando, en concreto, de utilidad pú-  
 blica, el establecimiento de la instalación  
 eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Ter-  
 ritorial a petición de CIA. SEVILLANA DE  
 ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz,  
 Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de  
 la instalación eléctrica, y declaración, en concreto,  
 de utilidad pública cumplidos los trámites regla-  
 mentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto  
 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento apro-  
 bado por Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de  
 acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de no-  
 viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la  
 industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a CIA. SEVILLANA DE ELEC-  
 TRICIDAD S.A. el establecimiento de la instala-

ción eléctrica, cuyas principales características son  
 las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. San Luis (4144).  
 Final: Apoyo N-13 línea C.T. San Luis-C.T. La-  
 vadero-Lana (pasando por el C.T. proyectado).  
 Términos municipales afectados: Mérida.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,280.  
 Emplazamiento de la línea: Junto al río Alba-  
 rregas y C/ San Luis en Mérida.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
 Número de transformadores: Tipo 1.  
 Relación de transformación: 20,000 / 15,000 /  
 0,380 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA:  
 400.  
 Emplazamiento: Mérida, entre C/ Los Alamos  
 y C/ San Luis.  
 Presupuesto en pesetas: 4.482.598.  
 Finalidad: Mejora de la red en la zona.  
 Referencia del expediente: 06/AT-  
 001788/012635.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PU-  
 BLICA de la instalación eléctrica, que se autoriza  
 a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre ex-  
 apropiación forzosa y sanciones en materia de ins-  
 talaciones eléctricas y su reglamento de aplicación  
 de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio  
 mientras no cuente el peticionario de la misma con  
 el Acta de Puesta en Marcha previa cumplimiento  
 de los trámites que se señalan en el Capítulo IV  
 del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 7 de septiembre de 1990.

El Jefe del Servicio de Energía,  
 MANUEL GARCIA PEREZ

*RESOLUCION del Servicio Territorial  
 de la Consejería de Agricultura, Indus-  
 tria y Comercio de Badajoz, autorizando  
 y declarando, en concreto, de utilidad pú-  
 blica, el establecimiento de la instalación  
 eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Te-