

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea de alimentación a C.T. núm. 3 de Baños de Montemayor.

Final: C.T. Proyectado.

Términos municipales afectados: Baños de Montemayor.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv. 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms. 0,054.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220/0,127

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento: Baños de Montemayor. C/ Matadero del término municipal de Baños de Montemayor.

Presupuesto en pesetas: 2.948.392.

Finalidad: Suministro eléctrico a matadero industrial y mejora del servicio de la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-004778-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de octubre de 1989.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Eléctrica del Oeste, S.A. con domicilio en: Cáceres, c/ Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Torre-Almoharín propiedad de E.O.S.A.

Final: Centro de Transformación Proyectado.

Términos municipales afectados: Torre de Santa María.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv. 20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio-Acero.

Longitud total en Kms. 0,010.

Apoyos: Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Rectas. Metálicas.

Aisladores: Tipo Suspendido. Material Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Cruce de Torre de Santa María.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 / 0,230 / 0,133.

Potencia total en transformadores: 100 (KVA).

Emplazamiento: Torre de Santa María. Cruce de Torre de Santa María.

Presupuesto en pesetas: 1.142.657.

Finalidad: Suministro a varios abonados.

Referencia del Expediente: 10/AT-004819-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de octubre de 1990.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en: Cáceres, c/ Viena, 1 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea a cementerio del Casar de Cáceres, propiedad de E.P.S.A.

Final: C.T. Proyectado.

Términos municipales afectados: Casar de Cáceres.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv. 13,2.

Materiales: Nacionales.