

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de la derivación a C.T. Instituto.
 Final: C.T. proyectado.
 Término Municipal afectado: Moraleja.
 Tipos de línea: Aérea y Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,280.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Camino de La Moheda, s/n. de Moraleja.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 15,000/0,380/ 0,220.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Moraleja, C/. Camino de La Moheda, s/n. de Moraleja.
 Presupuesto en pesetas: 3.513.714.
 Finalidad: Mejora del servicio.
 Referencia del expediente: 10/AT-004918-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de septiembre de 1990.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero S.A. con domicilio en: Cáceres, calle Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. de la línea de M.T. de alimentación al C.T. núm. 1.

Final: C.T. núm. 2 proyectado.
 Término Municipal afectado: Herrera de Alcántara.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,404.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 3.
 Crucetas: Rectas. Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Herrera de Alcántara.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 13,200/0,380/ 0,220.
 Potencia total en transformadores: 100 (KVA).
 Emplazamiento: Herrera de Alcántara. Zona polideportiva de Herrera de Alcántara.
 Presupuesto en pesetas: 3.697.400.
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora del servicio.
 Referencia del expediente: 10/AT-004947-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de septiembre de 1990.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero S.A. con domicilio en: Cáceres, calle Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 45 de la línea de M.T. Torre de Don Miguel a Gata.
 Final: Centros de Transformación proyectados de Aceitunera y Camping.

Término Municipal afectado: Gata.
 Tipos de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Acero.
 Longitud total en Kms.: 4,778
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 32.
 Crucetas: Rectas. Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Término Municipal de Gata.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 Número de transformadores: Número 2. Relación de transformación: 15,000/0,380/ 0,220.
 Potencia total en transformadores: 50 (KVA).
 Emplazamiento: Gata. Término Municipal de Gata.
 Presupuesto en pesetas: 11.960.126.
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora del servicio.
 Referencia del expediente: 10/AT-004954-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de septiembre de 1990.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberduero S.A. con domicilio en: Cáceres, calle Periodista S. Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Cable subterráneo de unión entre CC.TT. «Residencia de Ancianos» y «Data n.º 1».
 Final: CT. proyectado
 Término Municipal afectado: Plasencia.
 Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,298
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «La Mazuela» del término municipal de Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 13,200/0,380/ 0,220.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Plasencia. Urbanización «La Mazuela» del T.M. de Plasencia.
 Presupuesto en pesetas: 4.662.091.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica a urbanización.
 Referencia del expediente: 10/AT-004916-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de septiembre de 1990.

AUTORIZACION Administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Francisco Escaso, con domicilio en Fuente del Maestre, carretera Villalba s/n., solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Ciudad Jardín.
 Final: C.T. proyectado Gran Maestre
 Término Municipal afectado: Fuente del Maestre.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,485
 Emplazamiento de la línea: Diversas calles de Fuente del Maestre.