

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. Puebla de Sancho Pérez número 2.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Puebla de Sancho Pérez.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15-20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,300.  
Emplazamiento de la línea: Ctra. Zafra-Medina Torres.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
Número de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 15,000 / 20,000.  
Potencia total en transformadores: 160 (KVA).  
Emplazamiento: Puebla de Sancho Pérez, junto al Cuartel de la Guardia Civil.  
Presupuesto en pesetas: 5.021.996.  
Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-012703.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de septiembre de 1990.

*AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Te-

rritorial a petición de hijos de Jacinto Guillén, con domicilio en Guareña, Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-1 de la derivación a C.T. N-2 y 3.  
Final: C.T. N-2.  
Término municipal afectado: Zarza de Alange.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 10.  
Materiales: Nacional.  
Conductores: Aluminio-aluminio.  
Longitud total en Kms.: 1,240.  
Emplazamiento de la línea: Calle Circunvalación Norte-Estadio.  
Presupuesto en pesetas: 11.598.197.  
Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001618-012881.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de diciembre de 1990.

**CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS,  
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE**

*RESOLUCION de 26 de febrero de 1991, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de «Captación y conducción en Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz)».*

Se anuncia subasta para la contratación de las obras de «Captación y conducción en Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz)».

Presupuesto de contrata: 15.000.000 de pesetas.